

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Budowa, przebudowa i modernizacja systemu oświetlenia w gminie Pobiedziska**”

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 101 ust.5 ustawy PZP, oferty równoważne w stosunku do przedmiotu postępowania na lampy solarne, które ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne tj. zaawansowane sterowanie procesem pozyskiwania i zarządzania energią posiadają następujące parametry:

- Minimalny czas autonomii pracy 7 dni,
- Moc modułu fotowoltaicznego min 2 x 180Wp (dzięki zastosowaniu autorskiego rozwiązania w systemie MPPT moc panelu jest wystarczająca do funkcjonowania lampy solarnej zgodnie z opisanymi założeniami),
- oprawa LED standardowa drogowa- napięcie zasilania 75V-90V DC, moc oprawy 50W i strumień świetlny 5700lm, IP66, IK09, czas świecenia min 100 000 godzin, barwa 4000-6500K,
- akumulator żelowy – 2x 110Ah -umieszczony pod ziemią w skrzyni hermetycznej,
- Dane techniczne sterownika: Sterowanie ładowaniem: MPPT, Max sprawność przetwarzania: 98%.,statystyki napięcia akumulatora - z 50 godzin, statystyki przepływu energii z 60 dni, sterowanie jasnością oprawy LED, Zakres regulacji jasności: 10 - 100%, Ilość scenariuszy sterowania oświetleniem: 4, Tryb oszczędzania energii.

#### Odp.:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania urządzenia o parametrach niższych niż podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania „Budowa oświetlenia solarnego ulicznego na terenie Gminy Pobiedziska”.

**Ponadto Zamawiający w związku z uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na Budowę zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) dotyczącego Zadania 06 Budowa oświetlenia ulicznego Promno ul. Parkowa oraz uzupełnia dokumentację projektową o ww decyzję.**

**Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, zmienia treść SWZ oraz załączników do SWZ w zakresie wskazanym powyżej.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania otwarcia ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.**

**Nowy termin składania ofert to: 20.05.2024 godz. 10.00**

**Nowy termin otwarcia ofert to: 20.05.2024 godz. 10.15**

**Nowy termin związania ofertą to: 18.06.2024**

**Ww. modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.**

**Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2024 pod numerem 2024/BZP 00317729/01**

Kierownik Zamawiającego  
Ireneusz Antkowiak  
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej.

Sprawę prowadzi: Nina Łeptuch-Basa  
nr telefonu: 61 89 77 174  
e-mail: [zp@pobiedziska.pl](mailto:zp@pobiedziska.pl)