

Chmielnik, dnia 28.02.2023 r.

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50

RD.271.1.2023

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
Wyjaśnienia treści SWZ nr 4

Dot.: *Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku*

1. W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów wyjaśnień dokumentacji budowlanej i przedmiaru robót, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawy Pzp” przedłuża termin składania ofert do:

07.03.2023 r. do godziny 10:00

2. Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy Pzp niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:

Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że:

- w rozdz. XI. Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni to jest do dnia 05.04.2023 r.

- w rozdz. XII. Termin składania i otwarcia ofert pkt 1 ppkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: **Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/chmielnik> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 07.03.2023 r. do godziny 10:00**

- w rozdz. XII. Termin składania i otwarcia ofert pkt 2 ppkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 07.03.2023 r. o godzinie 10:15

3. Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie przy jakich parametrach (w jakim punkcie pracy) pompy ciepła mają osiągać moc 40kW.

Odpowiedź:

Parametry pom ciepła zostały określone w opisie branży sanitarnej dział 5.5.6. Dodatkowo projektant wskazał parametry pracy:

„punkt pracy pompy czyli temp. powietrze -20*C i temp. na zasilaniu 40*C”

Pytanie nr 2

Wg. dokumentacji (opisu) zakres prac związanych z siecią strukturalną obejmuje dostawę urządzeń aktywnych wraz z UPS'em.

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat szafy RACK zgodne z opisem (oraz korekty przedmiarów).

Odpowiedź:

Sieć strukturalna planowana do wykonania w ramach rozbudowy zostanie włączona w istniejącą sieć i szafę RACK /schemat szafy rys. E15 branża elektryczna/. Zakres do wykonania został określony w przedmiarze i nie ma potrzeby zmiany przedmiarów.

Pytanie nr 3

W związku z wymaganiem inwestora dotyczącym dołączenia do oferty przedmiarów, oraz późniejszej odpowiedzi na pytanie nr.2 z dnia 17.02.2023:

Załączone przedmiary stanowią element wyceny, w którym autor opracowania projektowego skalkulował ilości i rodzaj robót niezbędnych do realizacji. Uzupełnieniem przedmiarów jest Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze i Branżowe oraz STWiORB.

Skoro dokumentacja jest uzupełnieniem do przedmiarów, proszę o potwierdzenie, że przedmiary stanowią podstawę oferty, a rozliczenie za realizację prac odbywać będzie się w formie kosztorysowej (a nie ryczałtowej).

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SWZ obowiązującą formę wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane roboty. Wymagany do oferty kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z podziałem na elementy określone w przedmiarach będzie podstawą do rozliczenia zamawiającego z otrzymanej pomocy finansowej oraz sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego i rozliczenia etapu robót. Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy rozliczenia kosztorysowego za wykonane roboty.

Pytanie nr 4

Z związku z nieścisłościami w dokumentacji oraz formą oferowania/rozliczenia zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składni ofert do dnia 15.03.2023

Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do wniosku i przedłużyła termin składni ofert do dnia 07.03.2023 r. do godziny 10:00 .

4. Wszystkie w/w zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Do wiadomości:

– wszyscy uczestnicy

Zatwierdzam:

Wójt
(-)

Krzysztof Grad

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/