



Gorzów Wlkp., 8 czerwca 2021 r.

BZP.271.16.2021.BD

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego pn. „**Przebudowa ulicy Spichrzowej – III etap**”

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

TER 9a przewiduje montaż złącza pomiarowego ZK1x-1P. Złącza pomiarowe co do zasady buduje Enea Operator Sp. z o.o.. Proszę o potwierdzenie że wykonawca ma własnym staraniem zaprojektować i wybudować przyłącze kablowe wraz ze złączem pomiarowym.

Odpowiedź 1

Zgodnie z zapisami uzyskanych na etapie projektowania warunków technicznych przyłączenia do sieci Elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. (w załączeniu) rozdział II pkt. 3 wynika, że budowa złącza jest po stronie podmiotu przyłączanego. W związku z powyższym do Wykonawcy robót należy budowa złącza zgodnie z załączonym projektem rys. E2.2 (w załączeniu)

Pytanie 2

Projekt branży elektrycznej przewiduje przejście poprzeczne pod ulicą Hejmanowskiej. Natomiast TER 9a przewiduje cięcie nawierzchni z asfaltu bez odtworzenia nawierzchni z masy bitumicznej. Proszę o potwierdzenie że pozycje z TER 9a dotyczą przejścia przez ulicę Hejmanowskiej lub dołączenie załącznika graficznego z zaznaczoną trasą której dotyczą pozycje TER 9a.

Odpowiedź 2

Projekt branży elektrycznej obejmuje przejście poprzeczne przez ulicę Hejmanowskiej projektowaną linią kablową nn 0,4 kV YAKY 4x35 mm² stanowiącą linię zasilającą projektowane oświetlenie drogowe, które zawarte jest w TER A2. Natomiast pozycje zamieszczone w TER A9 obejmujące odtworzenie nawierzchni dotyczą przejścia poprzecznego przez ulicę Spichrzową projektowaną linią kablową nn 0,4 kV YAKY 4x35 mm² stanowiącą przyłącze elektroenergetyczne zgodnie z rysunkiem E2.2 (w załączeniu)

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie że Zamawiający uzgodnił z obecnym Gwarantem ul. Hejmanowskiej wykonanie prac związanych z budowa oświetlenia ulicznego.

Odpowiedź 3

Zamawiający uzgodni z obecnym Gwarantem wykonanie prac związanych z budową oświetlenia ulicznego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że zmianie uległ opis do projektu branży elektrycznej (zmiany oznaczone kolorem niebieskim) oraz rys. E3 oraz E4 (poprzednie rysunki E3 i E4 tracą ważność aktualne w załączeniu). Rysunek E2 zostaje zastąpiony rysunkiem E2.1 oraz załączony zostaje dodatkowy rys. E2.2.

Treść odpowiedzi i uzupełnień jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert. Termin składania ofert upłynie 14.06.2021 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r., o godz. 10:15. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.07.2021 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Jacek Szymankiewicz