

Płock, dnia 09.06.2021 roku

MZD-NZ.391.2.2021.MS

– **Wykonawcy** –

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia pn.: **Przebudowa i remont ulicy Kolejowej – DK nr 62**

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg przekazuje pytanie, które wpłynęło w ww. postępowaniu wraz z odpowiedzią.

**Zapytanie 1**

Czy zamawiający dla rur PP oraz GRP zawartej w dokumentacji przetargowej dopuszcza rury PP, PEHD zgodne z Zarządzeniem Nr 1194/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2020 roku w sprawie „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający dla rur PP oraz GRP zawartych w dokumentacji przetargowej dopuszcza rury PP, PEHD zgodne z Zarządzeniem Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock.

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Magdalena Śmigieliska

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku  
*Tomasz Żółkowski*