

Postępowanie znak RL.042.11.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych”. Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

RL. 042.11.1.2024

Świątniki Górne, dnia 18.06.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) nr 2

sporządzone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych”.

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ustawa Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

1. Prosimy o określenie rodzaju zbrojenia płyty betonowej w podbudowie nawierzchni EPDM. W Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. U-2), zbrojenie określone jako rozproszone. Natomiast w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zbrojenie określone jako pręty okrągłe żebrowane. Jaki rodzaj zbrojenia należy ująć w ofercie ?

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, iż jako podbudowę nawierzchni, należy przyjąć płytę betonową ze zbrojeniem rozproszonym.

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne

Małgorzata Duży
- dokument podpisano elektronicznie-