

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.2.2024,
nazwa zadania: „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Czudec**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1:

Wymaganiem przedmiotowym środkiem dowodowym jest "Raport potwierdzający żywotność źródeł LED L90 dla 100 000h potwierdzone prognozą TM- 21 dla temperatury 85° C i 105° C" Należy zauważyć, że w profesjonalnych oprawach drogowych, temperatura pracy modułu LED nie przekracza 85° C, stąd wymóg kalkulacja dla 105° C nie ma tu zastosowania. Prosimy o zmianę zapisu na "Raport potwierdzający żywotność źródeł LED L90 dla 100 000h potwierdzone prognozą TM- 21 dla maksymalnej temperatury mogącej wystąpić w oprawie przy standardowym użytkowaniu"

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza również oprawy o żywotności źródeł światła na poziomie L90: min. 100 000 w takim przypadku zobowiązuje oferenta do przedstawienia raportu potwierdzającego żywotność źródeł LED na poziomie L90 dla 100 000h prognozą TM-21 dla temperatury 55 i 85 stopni C.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Gmina Czudec