



Wałbrzych, dnia 14 lutego 2024 roku

WOS.272.1.12.2024

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Modernizacja budynku Domu Dziecka ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju**

W związku z zapytaniem z dnia 09.02.2024 r. o następującej treści:

„- Proszę o podanie wymiarów schodów składanych strychowych

- proszę o podanie konkretnych typów i parametrów opraw oświetleniowych LED

- proszę o podanie parametrów wentylatorów

- proszę o podanie konkretnego typu i parametrów - brodzik natryskowy

- proszę o podanie konkretnych typów - bateria umywalkowa śr.15 mm

- proszę o podanie konkretnych typów - bateria zlewozmywakowa śr.15 mm

- proszę o podanie konkretnych typów i parametrów - umywalki porcelanowe

- proszę o podanie konkretnych typów i parametrów zlewozmywaka

- proszę o podanie konkretnych typów i parametrów - umywalki porcelanowe

- proszę o podanie konkretnych typów i parametrów - urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt”

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia:

- proszę o podanie wymiarów Schodów składanych strychowych

wymiar schodów – 60 cm x 120 cm, wysokość pomieszczenia 220cm

- proszę o podanie konkretnych typów i parametrów opraw oświetleniowych LED

demontowane oprawy oświetleniowe są do ponownego montażu

- proszę o podanie parametrów wentylatorów

wentylator osiowy o średnicy 150 cm, kanałowy, przepływ powietrza 365 m³/h, moc 36W, poziom hałasu 42 dB/m³, cichy silnik zabezpieczony przed przegrzaniem

- proszę o podanie konkretnego typu i parametrów - Brodzik natryskowy

brodzik o wymiarze 80cm x 80cm, akrylowy biały z obudową integrowaną, wysokość brodzika 20,5 cm dostosowany do kabiny

- proszę o podanie konkretnych typów - bateria umywalkowa śr.15 mm

bateria ścienna o średnicy 15 mm, ceramiczny mieszacz, obrotowa wylewka jednochwytowa

- proszę o podanie konkretnych typów - bateria zlewozmywakowa śr.15 mm

bateria stojąca o średnicy 15 mm, mieszacz ceramiczny, wylewka wyginana (wyciągana) z końcówką na regulację strumienia

- proszę o podanie konkretnych typów i parametrów - umywalki porcelanowe

umywalka porcelanowa, szerokość 60 cm, głębokość 45 cm, półokrągła z półpostumentem



- proszę o podanie konkretnych typów i parametrów zlewozmywaka

zlewozmywak stalowy, dwukomorowy, wpuszczany, długość 780mm, szerokość 430 mm, stal nierdzewna

- proszę o podanie konkretnych typów i parametrów - urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

miska ustępowa typu kompakt, spłuczka z armaturą z systemem 3,6 litra (tzw. system oszczędny), wymiar 630 mm x 380 mm, wysokość całkowita 765 mm z deską sedesową wolnoopadającą, odpływ pionowy, montaż stojący.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski