

Stęszew, dnia 05.02.2024 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn. „Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Stęszewie ul. Szkolna 1.”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Pytanie 1:

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej wskazuje produkt o znacznie zawyżonych i nie spotykanych w przypadku traw wielofunkcyjnych, monofilowych o wysokości 20-22mm parametrach. Parametr Dtex przy grubości włókna 300-330 μm wynosi standardowo w przedziale pomiędzy 12.000 a 13.000. Waga produktu jest również znacząco zawyżona a sam podkład zgodnie ze wskazaną specyfikacją powinien ważyć prawie 2kg/m². Mając na względzie powyższe zwracam się z prośbą o dopuszczenie produktu wysokiej jakości, europejskiego producenta o n/w parametrach:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniające wyjątkową sztywność i wytrzymałość.
- wysokość włókna: 20mm
- grubość włókna: 300 μm ,
- ciężar włókna – Dtex: 12.400,
- waga pojedynczego włókna: 1472 g/m²
- ilość pęczków: 26.641/m²
- ilość włókien: 319.692/m²
- waga całkowita trawy: 2.413g/m²

Nawierzchnia posiada badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium oraz atest PZH.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie karty równoważności dla materiałów przyjętych w przedmiarze robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla trawy syntetycznej.

Znak sprawy: SP.231.1.2024

W związku ze zmianą treści SWZ zgodnie z art. 286 ust.3 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.02.2024 r. do godz. 09:00.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Stęszewie

Arleta Bednarczyk

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. Platforma zakupowa
3. a/a