

Uzgodnienie nr 53/03/2023 z dnia 02.03.2023 r.

Warunki techniczne nr EKS-37/02/2022 z dnia 08.02.2022 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Projektu na budowę placu zabaw w Wiślince przy ul. Szkolnej wraz z budową placu manewrowego i miejsc postojowych oraz instalacją odprowadzenia wód naturalnych poprzez drenaż do rowu, gmina Pruszcz Gdański (dz. nr 280/8, 281 obręb Wiślinka 0018)

Inwestor : Gmina Pruszcz Gdański

EksLOATator Sp. z o.o. uzgadnia Projekt zagospodarowania terenu wraz z Projektem technicznym (PT) inwestycji jw. w zakresie sieci eksploatowanych przez 'EksLOATator' Sp. z o.o. z poniższymi uwagami:

1. Rozpoczęcie robót zgłosić do EksLOATator Sp. z o.o. z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
2. 'EksLOATator' Sp. z o.o. wyraża zgodę na likwidację dwóch istniejących elementów uzbrojenia podziemnego na dz.280/8, przy granicy z działką 280/7 . Stanowią je pozostałości po studzienkach technologicznych wod. – kan. , które należy zlikwidować / rozebrać do głębokości 1 m a miejsce zasypać gruntem piaszczystym.
3. Istniejący przy starej płycie fundamentowej (przewidzianej do rozbiórki) tzw. samowypływ wody artezyjskiej należy zakorkować pod nadzorem hydrogeologa lub wodę odprowadzić do projektowanej instalacji drenażu (odwodnienia terenu) .
4. W trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia ich kontroli służbom nadzoru eksploatacyjnego. Całość prac podlega odbiorowi w otwartym wykopie, przez powyższe służby.
5. Napotkane podczas prac niezainwentaryzowane na mapie do celów projektowych przewody wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej należy traktować jako czynne. O fakcie ich odkrycia powiadomić EksLOATator Sp. z o.o.
6. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią opieczętowne załączniki graficzne.
7. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wydania.

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO


Dariusz Plata