

Katowice, dn. 22.08.2022r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ul. Bankowa 12  
40-007 Katowice

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progu unijnego (poniżej 215 000 euro) na zadanie p.n. „Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych”, nr rej.: DZP.381.089.2022.DWK.

## ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

## 1) W Załączniku 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) dodano treść:

Nr indeksu 155063	
26	Podstawa kanału 65x170 2mb – 300 szt. - kolor biały - Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot posiadał następujące certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-EN 50085-2-1:2008/A1:2011 - Zamawiający wymaga aby oferowane przedmioty zamówienia były w pełni kompatybilne z posiadanym osprzętem typu HAGER TEHALIT BRP
27	Pokrywa kanału 65x170 2mb – 300 szt. - pasująca do poz.1 - Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot posiadał następujące certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-EN 50085-2-1:2008/A1:2011 - Zamawiający wymaga aby oferowane przedmioty zamówienia były w pełni kompatybilne z posiadanym osprzętem typu HAGER TEHALIT BRP





28	<p>Ramka montażowa 2-krotna 45x45 – 300 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pasująca do poz.1</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot posiadał następujące certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-EN 50085-2-1:2008/A1:2011</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowane przedmioty zamówienia były w pełni kompatybilne z posiadany osprzętem typu HAGER TEHALIT BRP</li></ul>	
29	<p>Ramka montażowa 1-krotna 45x45 – 50 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pasująca do poz.1</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot posiadał następujące certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-EN 50085-2-1:2008/A1:2011</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowane przedmioty zamówienia były w pełni kompatybilne z posiadany osprzętem typu HAGER TEHALIT BRP</li></ul>	
30	<p>Gniazdo podwójne białe 45x45 – 200 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pasująca do poz.1</li><li>- gniazdo 16A</li><li>- Głębokość produktu 40 mm</li><li>- Wysokość produktu 45 mm</li><li>- Długość 90 mm</li><li>- Szerokość produktu 90 mm</li><li>- Stopień ochrony: IP20</li><li>- montaż zaciski</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot posiadał następujące certyfikaty zgodności NF C 61-314:2008+A1:2010, PN-EN IEC 63000:2019-01</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowane przedmioty zamówienia były w pełni kompatybilne z posiadany osprzętem typu HAGER TEHALIT BRP</li></ul>	





31	<p>Gniazdo pojedyncze czerwone 45x45 – 100 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pasująca do poz.1</li><li>- gniazdo 16A</li><li>- Głębokość produktu 40 mm</li><li>- Wysokość produktu 45 mm</li><li>- Długość 90 mm</li><li>- Szerokość produktu 90 mm</li><li>- Stopień ochrony: IP20</li><li>- montaż zaciski</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot posiadał następujące certyfikaty zgodności PN- IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016-01</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowane przedmioty zamówienia były w pełni kompatybilne z posiadanym osprzętem typu HAGER TEHALIT BRP</li></ul>	
32	<p>Kąt wewnętrzny 65x170 – 150 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pasująca do poz.1</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot posiadał następujące certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-EN 50085-2-1:2008/A1:2011</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowane przedmioty zamówienia były w pełni kompatybilne z posiadanym osprzętem typu HAGER TEHALIT BRP</li></ul>	
33	<p>Zakończenie kanału 65x170 – 50 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pasująca do poz.1</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot posiadał następujące certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-EN 50085-2-1:2008/A1:2011</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowane przedmioty zamówienia były w pełni kompatybilne z posiadanym osprzętem typu HAGER TEHALIT BRP</li></ul>	
34	<p>Kąt zewnętrzny 65x170 – 50 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pasująca do poz.1</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot posiadał następujące certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-EN 50085-2-1:2008/A1:2011</li><li>- Zamawiający wymaga aby oferowane przedmioty zamówienia były w pełni kompatybilne z posiadanym osprzętem typu HAGER TEHALIT BRP</li></ul>	



35	Przewód YDY Żo 3x25mm <sup>2</sup> 450/700V – 600 m. - na bębnie 500m + luzem 100m, - Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot posiadał następujące certyfikaty zgodności PN-EN 50525-1:2011; NF-EP-66:2012	
----	---	--

2) Pkt 1 ppkt 4) w rozdziale II SWZ otrzymuje brzmienie:

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

31224100-3 Wtyki i gniazda

31224810-3 Przedłużacze

31224800-0 Zestawy przyłączeniowe do kabli

44322400-7 Zaciski kablowe

44424200-0 Taśma przylepna

31211310-4 Wyłączniki

31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria

3) Pkt 5 ppkt 1) w rozdziale II SWZ otrzymuje brzmienie:

Adres dostawy:

a) Pozycje 1-23: Magazyn Artykułów Technicznych, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

b) Pozycje 24-25: Centrum Obsługi Studentów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

c) Pozycje 26-35: Dział Administracyjno-Gospodarczy, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

4) W Załączniku 1A do SWZ (Formularz oferty) w pkt. 2 dodano treść:

26	Podstawa kanału 65x170 2mb (indeks 155063)			300		
27	Podstawa kanału 65x170 2mb (indeks 155063)			300		
28	Ramka montażowa 2- krotna 45x45 (indeks 155063)			300		
29	Ramka montażowa 1-krotna 45x45 (indeks 155063)			50		
30	Gniazdo podwójne białe 45x45 (indeks 155063)			200		
31	Gniazdo pojedyncze czerwone 45x45 (indeks 155063)			100		

32	Kąt wewnętrzny 65x170 (indeks 155063)			150		
33	Zakończenie kanału 65x170 (indeks 155063)			50		
34	Kąt zewnętrzny 65x170 (indeks 155063)			50		
35	Przewód YDY Żo 3x25mm <sup>2</sup> 450/700V – 600m (indeks 155063)			1		

5) § 3 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dostarczy Artykuły do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na adres:

- 1) Pozycje 1-23: Magazyn Artykułów Technicznych, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
- 2) Pozycje 24-25: Centrum Obsługi Studentów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
- 3) Pozycje 26-35: Dział Administracyjno-Gospodarczy, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

Wykonawca zobowiązany jest również dokonać rozładunku i wniesienia

Załączniki:

1. SWZ po zmianie
2. Formularz oferty po zmianie (zał. 1A)
3. Opis przedmiotu zamówienia po zmianie (zał. 2)
4. Wzór umowy po zmianie (zał. 3)

**POWYŻSZA ZMIANA SWZ JEST WIĄŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ  
PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

*Członek Komisji Przetargowej*

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*