

Gdańsk, dnia 24 lutego 2020 r.

**Dotyczy: Wynajem mobilnej instalacji ciepłowniczej wraz ze zbiornikami paliwa i osprzętem****Znak sprawy: ZP/EKO/1/2020/KCz****Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2020/S 029-068431 z dnia 11.02.2020 r.****ZMIANA SIWZ**

Energa OZE S.A., działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w następującym zakresie pkt. 1.3.4. ppkt. 10A OPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ:

**Dotychczasowy zapis:**

Instalacja spalania, będzie gwarantowała dopuszczalne poziomy emisji w całym przedziale obciążeń instalacji od minimum eksploatacyjnego do maksimum eksploatacyjnego przez cały okres wynajmu kotłów zgodnie z Załącznikiem 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1806 z późn. zm.) dla nowych źródeł o nominalnej mocy cieplnej >5 i <50 MW

Emisja zanieczyszczeń w spalinach (stężenie w suchych gazach odlotowych w warunkach umownych przy zawartości 3% tlenu)	
Wartości średniogodzinowe	
Stężenie tlenków azotu (NOx)	200 mg/musr3
Stężenie dwutlenku siarki (SO2)	350 mg/musr3
Stężenie pyłu	50 mg/musr3

**Zapis po zmianie:**

10A Instalacja spalania, będzie gwarantowała dopuszczalne poziomy emisji w całym przedziale obciążeń instalacji od minimum eksploatacyjnego do maksimum eksploatacyjnego przez cały okres wynajmu kotłów zgodnie z Załącznikiem 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1806 z późn. zm.) dla nowych źródeł o nominalnej mocy cieplnej >5 i <50 MW.

T +48 58 692 18 00  
F +48 58 692 18 80ENERGA OZE S.A.  
al. Grunwaldzka 472  
80-309 GdańskRegon 192902676  
NIP 593-23-72-895kancelaria.ew@energa.pl  
energa-oze.plSąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000512140nr konta: 05 1020 1811 0000 0202 0191 5552  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 109 241 000,00 zł

Emisja zanieczyszczeń w spalinach (stężenie w suchych gazach odlotowych w warunkach umownych przy zawartości 3% tlenu)

Wartości średniogodzinowe

Stężenie tlenków azotu (NO <sub>x</sub> )	200 mg/musr <sup>3</sup>
Stężenie dwutlenku siarki (SO <sub>2</sub> )	350 mg/musr <sup>3</sup>
Stężenie pyłu	50 mg/musr <sup>3</sup>

**W związku z koniecznością utrzymania standardów jakościowych powietrza, emitör przy każdym z kotłów musi charakteryzować się następującymi parametrami:**

- wysokość min. 15 m,
- średnica wewnętrzna nie większa niż 0,9 m (dopuszczalna odchyłka +1%).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu  
ds. przetargów

Kamila Czechorowska