



**MPEC**  
WŁOCŁAWEK

MIEJSKIE  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI  
CIEPLNEJ Spółka z o.o.



Włocławek, dnia 11 maja 2023 r

NE 38.18.2023

## Wszyscy Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa i przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej z przyłączami na odcinku od Ciepłowni MPEC do ul. Zielnej (od komory W-0 do W-1a)**”, działając zgodnie z par.27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku - poniżej publikuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

### Pytanie nr 1

*W pkt V załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający określił wymagania dla złącz, tj.: „Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009. Do hermetyzacji (mufowania) złącz spawanych używać tylko kielichowych muf sieciowanych radiacyjnie podwójnie uszczelnianych (klej+mastyk) z korkami do wtopienia. Certyfikat z testu skrzyniowego mufy na co najmniej 1000 lub więcej cykli dołączyć do dokumentów odbiorowych”. W załączonym do SWZ Projekcie budowlanym sieć ciepła została zaprojektowana w technologii rur preizolowanych w systemie „ZPU Międzyrzecz”, zgodnie z informacją zamieszczoną w pkt 3 opisu technicznego. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania złącz prostych (nie kielichowych), sieciowanych radiacyjnie typu NTX-II uszczelnionych klejem i mastyką, z korkami do wtopienia produkcji/systemu Międzyrzecz Sp. z o.o. – spełniające wszystkie normy PN-EN 489, posiadające pozytywne wyniki z badania w skrzyni z piaskiem na 1000 cykli wykonane w akredytowanym laboratorium i które są równoważne pod względem funkcjonalności, jakości i wytrzymałości do złącz kielichowych, np. produkcji Radpol ?”*

*Wymóg zawarty w pkt V załącznika nr 1 do SWZ, dotyczący konieczności używania tylko muf kielichowych, wskazuje na konkretnych producentów (firmę Rapol i Logstor), co narusza zasadę równego traktowania i zachowania uczciwej konkurencji – zasady udzielania zamówień określone w Rozdziale 2 par.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 z dnia 12.03.2021 r Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku. Ponadto taki zapis utrudnia pozyskanie przez Zamawiającego atrakcyjnych ofert w przetargu, co może mieć wpływ na „celowe, racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów”, o których również jest mowa w par. 4 w/w regulaminu.*

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zastosowania złącz (muf) prostych sieciowanych radiacyjnie, podwójnie uszczelnianych (klej + mastyka) z korkami do wtopienia.

Ponadto Zamawiający, działając zgodnie z par.27 ust.5 cyt. Regulaminu, informuje, iż **dokonuje modyfikacji SIWZ** w ten sposób, że uzupełnia zapisy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, mianowicie :

1. po pkt VIII, dodaje pkt IX w brzmieniu:

„IX Zamawiający informuje, że trasa przebiegu nowo realizowanej sieci ciepłowniczej 2xDn250/400 w swej części przechodzić będzie przez nową drogę betonową wykonaną dla potrzeby dojazdu do instalacji odpylania spalin. W związku z powyższym, by nie utracić udzielonej przez Wykonawcę przedmiotowej drogi gwarancji, realizowaną sieć 2xDn250/400 pod omawianą drogą należy poprowadzić metodą bezwykopową w stalowych rurach

osłonowych Dn600. Długość rur dobrać wynikowo co do miejsca przekraczania drogi, natomiast końce rur osłonowych wyprowadzić poza krawężnie drogi.

Wielkość ślizgów oraz ich rozstaw, a także samo zakończenie rur osłonowych wykonać w sposób analogiczny jak na przejściu siecią pod torami bocznicą kolejowej MPEC, co opisano i zobrazowano w załączonym do postępowania PB oraz rysunkach.

2. do wykazu załączników do SOPZ po załączniku nr 7, dodaje się załącznik. nr 8 – rysunek poglądowy miejsca montażu rur osłonowych pod drogą wewnętrzną MPEC.

Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy SIWZ oraz treść ogłoszenia nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Prezes Zarządu