



Numer obwodu	-	-	-	1s	2s
Opis		Cyfrowy wskaźnik napięcia	Ogranicznik przepięć T1+T2 (dobezpieczyć wg wytycznych producenta)	Zas. grzałki	Zas. Pompy Ciepła Piwnica
Typ przewodu	-	3xLYs 1,5	LgY 16	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x10
Moc zainstalowana	-	-	-	8,0 kW	20,4 kW
FAZA	-	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3

Wega-Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42-224 Częstochowa
tel. 602245052

WEGA-SC
Select

OBIEKT: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KRUSZYNA. KRUSZYNA, ul. Kmicica 5 (dz. nr ewid. 492/2)

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

Projektant: mgr inż. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/P00E/05

Opracował: mgr inż. Dominik Balcerowski

-/-

Rys. 3. Schemat ideowy tablicy TK1

12.2022 r.