



Numer obwodu	-	-	-	1s	2s	3s
Opis		Cyfrowy wskaźnik napięcia	Ogranicznik przepięć T1+T2 (dobeżpieczyć wg wytycznych producenta)	Panele fotowoltaiczne Teren	Zas. grzałki Piwnica	Zas. Pompy Ciepła Piwnica
Typ przewodu	-	3xLYs 1,5	LgY 16	YKYzo 5x4	YDYzo 5x4	YDYzo 3x4
Moc zainstalowana	-	-	-	4,95 kW	10,0 kW	3,33 kW
FAZA	-	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1

Wega-Select s.c.  
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27  
42-224 Częstochowa  
tel. 602245052

**WEGA-SC**  
**Select**

OBIEKT: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KRUSZYNA. KRUSZYNA, ul. Kmicica 1 (dz. nr ewid. 1585)

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

Projektant: mgr inż. Tomasz Soluch  
upr. budowlane nr SLK/1079/P00E/05

Opracował: mgr inż. Dominik Balcerowski

-/-

Rys. 4. Schemat ideowy Tablicy TRK

12.2022 r.