


# RZUT PIWNIC



ZESTAWIENIE	
1.	Pompa Ciepła
2.	Automatyka pompy ciepła
3.	Wymiennik ciepła wodolalkol. 70KW
4.	Zasobnik 2 węzłowicie o powierzchni 14 m2 1000 l
5.	Bufor 1000 l
6.	Naczynie N1 wzbiorcze N80 Gilkol
7.	Naczynie N2 wzbiorcze DD33
8.	Pompa obiegowa 11,49 m3/h, 1,65mH2O
9.	Zawór bezpieczeństwa 3 bar dn 50
10.	Zawór kulowy dn 50
11.	Zawór 3 drogowy z siłownikiem dn 50
12.	Zawór amy skażeniowy EA dn50
13.	Zawór zwrotny dn 50
14.	Filtr siatkowy dn 50

UWAGI OGÓLNE

- [illegible]

Investor	Gmina Wrocław 42-282 Krzyżana, ul. Andrzeja konica 5				
Temat	"POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KRZYŻANA"				
Adres inwestycji	UL. ANDRZEJA KONICA 5 42-282 KRZYŻANA		Nr projektu 22_035	Forma: Projekt techniczny	
Tytuł projektu	RZUT PROMIENIOWA TECHNICZNEGO				
Sponsorzy	Imię i Nazwisko	Specjalność	Data opracowania		
			Nr uprawnień budowlanych		
			455/02		
			414/02		
mgr inż. Jacek Młyn		11.2022			