

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
3. Całościową koordynację przeprowadził na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zobaczyłyby się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.
6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.
7. Kolor, wygląd i estetyczna lokalizacja elementów widocznych uzgodnić z Architektem.
8. Kolory rurociągów zgodnie z normą. Istnieją oddzielenia pożarowego należy zapewnić ciągłość przejścia w klasie odporności pożarowej wymaganej.
Elementy instalacyjne przez ściany i stropy należy wykonać oddzielnie stref pożarowych należy wykonać w projektowanej klasie odporności.
9. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

eko-technologie.eu
eko-technologie.eu
ul. Bonifratrów 29
42-200 Częstochowa
NIP 949-154-76-51
tel. 34 322 12 52
biuro@eko-technologie.eu

Inwestor	Gmina Kruszyna 42-282 Kruszyna, ul. Andrzeja Kmicica 5				
Temat	"POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KRUSZYNA"				
Adres inwestycji	UL. ANDRZEJA KMICICA 5 42-282 KRUSZYNA			Nr projektu: ZZ_035	Faza: Projekt techniczny
Tytuł rysunku	SCHEMAT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO				Nr rysunku: 1
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data opracowania
Projektował	mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz	sanitarna	465/02		11.2022
Sprawdził	mgr inż. Jacek Mysga		414/02		