

Do wszystkich uczestników postępowania ZP/31/2024

Łódź, 6 maja 2024

Sygnatura: ZP/31/2024

Sprawa: **Dotyczy postępowania: „Remont schodów zewnętrznych do budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.**

Działając w oparciu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi

Na podstawie dokumentacji tj. kosztorysów nakładczych zwracam się o doprecyzowanie parametrów technicznych dot. pozycji KNR:

I. Zał. nr 2.1 do SWZ:

Poz.12.d.3 (posadzka z płyt granitowych 50x50x2cm układanych na konsolach) - 135 m²,
Poz.13.d.3 (cokół z płyt granitowych 50x50x2cm) - 43,5 m²,

II. zał. nr.2.2 do SWZ:

Poz.09.d.2 (posadzka płyt granitowych 50x50x2cm układanych na konsolach) - 15,075 m²
Poz.10.d.2 (cokół z płyt granitowych 50x50x2cm) - 11,025 m²

1) Czy grubość podestu, stopnic i podstopnic ma być 2 cm?

Odpowiedź: [Tak.](#)

2) Jaka ma być zastosowana kolorystyka kamienia naturalnego (odcień)?

Odpowiedź: [Szary.](#)

3) Jaka ma być zastosowana faktura kamienia naturalnego na podestach, stopnicach - płomieniowana, szczotkowana?

Odpowiedź: [Płomieniowana.](#)

4) Jaka ma być zastosowana faktura kamienia naturalnego podstopnicach i cokołach - polerowana, płomieniowana, szczotkowana)?

Odpowiedź: [Płomieniowana.](#)

5) Jaka ma być zastosowana obróbka krawędzi stopnic i cokołów?

Odpowiedź: [Krawędź czołowa stopnic frezowana, cokołu – fabryczna.](#)

**Z-ca Dyrektora
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**