



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Kołobrzeg, 22.06.2022

Komunikat nr 1

Dotyczy: postępowania przetargowego „Budowa nadciśnieniowego systemu usuwania dymu z budynku wysokiego „B” SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA w Kołobrzegu przy ul. Portowej Portowa 22”, nr postępowania 13/2022.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1:

W związku z budową systemu konieczna będzie modernizacja systemu SSP na obiekcie. Prosimy o udostępnienie projektu celem wyceny prac związanych z modernizacją SSP.

Odpowiedź nr 1:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu nie wymaga podłączenia nadciśnieniowego systemu usuwania dymu do systemu SSP. Prace polegające na połączeniu systemów będą realizowane w kolejnym postępowaniu.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskiego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu

mgr *Maciej Bejnarowicz*