

Golub-Dobrzyń, 17.06.2024 r.

ZP.271.13.2.2024

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielnie  
zamówienia publicznego

### Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wyposażenie biblioteki w ramach zadania pn. Dobudowa budynku (segmentu) biblioteki do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową w ramach zadania inwestycyjnego „Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie”**

### Wyjaśnienia treści SWZ

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wyposażenie biblioteki w ramach zadania pn. Dobudowa budynku (segmentu) biblioteki do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową w ramach zadania inwestycyjnego „Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie”**”, Zamawiający – Gmina Golub-Dobrzyń, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### Pytania i Odpowiedzi

**Pytanie nr 1:** Czy można prosić o przybliżone rozmiary okien - poz. 42 rolety

**Odpowiedź:** Przybliżone rozmiary okien można odczytać z załączonego Projektu Technicznego strony 52, 53, i 61 (Załącznik nr 11 do SWZ Projekt techniczny.pdf).

**Pytanie nr 2:** Czy powierzchnia ścian pod fototapety jest wykończona gładzią czy tylko tynkiem ?

**Odpowiedź:** Powierzchnia ścian jest wykończona gładzią.

**Pytanie nr 3:** Proszę o sprawdzenie wysokości regałów z drabinką z poz. 1 Na zdjęciu są regały z nadstawkami co daje wys. ok. 304 cm, a w waszym opisie jest wysokość 270 cm. Czy regały mają mieć nadstawki jak na zdjęciu ?

**Odpowiedź:** Regały nie mają mieć nadstawki, załączono tylko przykładowe zdjęcie, wysokość regału ma być ok . 270 cm.

---

**Pytanie nr 4:** Czy wykładziny mają być z montażem?

**Odpowiedź:** Tak. Wykładziny mają być z montażem.

**Pytanie nr 5:** Czy istnieje wylewka do przyklejenia wykładziny PCV czy trzeba zrobić?

**Odpowiedź:** Wylewkę samopoziomującą do przyklejenia wykładziny należy wykonać w ramach zleconych prac.

**Pytanie nr 6:** Jaki wysoki ma być zakład wykładziny PCV na ścianę? Czy wykładzina dywanowa ma być z cokołem czy bez?

**Odpowiedź:** Zakład wykładziny zarówno PCV jak i dywanowej na ścianie to 10 cm.

**Pytanie nr 7:** dot. Poz. 72 - Prosimy o podanie prawidłowej wagi kurtyny. Na rynku nie występują kurtyny powietrzne, które spełniają wszystkie parametry i ważą 6 kg.

**Odpowiedź:** Masa kurtyny powietrznej to 56kg, omyłkowo wpisano 6 kg.

**Pytanie nr 8:** Proszę o wyjaśnienie wagi kurtyny powietrznej poz. 72. Przy długości 150 cm waga 6 kg jest raczej pomyłką. Proszę o wyjaśnienie

**Odpowiedź:** Masa kurtyny powietrznej to 56kg, omyłkowo wpisano 6 kg.

## Zmiana treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 7, 9 oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.), informuje, iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

(Rozdział XVI)

### Zapis przed zmianą:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/golub\\_dobrzyn](https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **18.06.2024 r. godz. 11:00**

### Zapis po zmianie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/golub\\_dobrzyn](https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **20.06.2024 r. godz. 11:00**

---

(Rozdział XVIII pkt 1)

Zapis przed zmianą:

Wykonawca pozostaje **związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 17.07.2024 r.**  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zapis po zmianie:

Wykonawca pozostaje **związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 19.07.2024 r.**  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 17.06.2024 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.