

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na****„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na obszarze gminy Brody”**

Gmina Brody działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ:

Pytanie nr 1:

W dokumentacji pfu zaproponowana technologia oczyszczalni ścieków, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach na przykład SBR – osad czynny z układem napowietrzania, wymagające stałej kontroli i nadzoru?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie uznaje takiego rozwiązania jako równoważnego.

Pytanie nr 2:

W dokumentacji PFU zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton lub zbiorniki składane?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje swoje oczekiwanie wykonania zbiorników na bazie tworzywa GRP, Dopuszcza możliwość składania zbiorników z tego tworzywa.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które dla wielkości 200 RLM nie funkcjonują na innych obiektach?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych.

Pytanie nr 4:

Jaka jest dostępność podkładów cyfrowych w starostwie powiatowym?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Starostwo powiatowe nie posiada w swoim zasobie zdigitalizowanych danych w postaci wektorowej.

Pytanie nr 5:

Po czyjej stronie jest pozyskanie map w postaci rastrowych ze starostwa powiatowego?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wystąpi do starostwa powiatowego o udostępnienie podkładów rastrowych.

Pytanie nr 6:

Opis procedury weryfikacji wprowadzonych danych z podkładów rastrowych.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Porównanie zdigitalizowanych danych będzie się opierać na wizualnym porównaniu danych w systemie gis i danych rastrowych.

Pytanie nr 7:

Ilu pracowników do przeszkolenia w zakresie funkcjonalności systemu GIS?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający zakłada że w szkoleniu będzie brało dwóch pracowników zamawiającego.

Pytanie nr 8:

Czy zleceniodawca udostępnia miejsce do przeprowadzenia szkoleń?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Tak, zamawiające posiada takie pomieszczenie.

Pytanie nr 9:

Proszę o podanie jakimi danymi ma być zasilony system GIS, proszę o podanie postaci danych (format plików).

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Należy dokonać inwentaryzacji sieci na podstawie danych geodezyjnych, dokumentacji powykonawczej, protokołów robót zanikowych które są w postaci papierowej gminy.

Pytanie nr 10:

Jakimi danymi ma być zasilony system bilingowy i w jakiej postaci zleceniodawca udostępni te dane?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

System bilingowy powinien być zasilony danymi, które są w posiadaniu referatu księgowości i rozliczeń tutejszego urzędu. Dane dotyczące bazy adresowej, gospodarki wodomierzowej oraz rozliczeń na dzień zamknięcia wdrożenia.

Pytanie nr 11:

Czy zleceniodawca dopuszcza możliwość eksportu danych z systemu bilingowego do systemu finansowego w postaci pliku JPK Faktura?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 12:

Czy zleceniodawca dopuszcza możliwość wystawiania faktur sprzedaży w systemie bilingowym?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 13:

Czy zleceniodawca udostępnia miejsce do przeprowadzenia szkoleń?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Tak, zamawiający posiada takie pomieszczenie.

Pytanie nr 14:

Prosimy o udostępnienie dokumentów geologicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Pytanie nr 15:

Czy Gmina będzie pobierała opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie będzie pobierał opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.