

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w KARTUZACH**

83-300 KARTUZY,
tel.: 58 681-07-15/16

e-mail: sekretariat@zdpk.pl

ul. Gdańska 26
fax: 58 681-15-22

ZDP4.26.02.12.2024.MS

Kartuzy, dnia 25.04.2024 r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ZADANE W RAMACH PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) pn.: „**Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego**”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

„1. Proszę o podanie kategorii ruchu.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że drogi powiatowe o nr 1418G, 1932G oraz 1934G posiadają kategorię ruchu - KR2.

Pytanie nr 2:

„2. Proszę o podanie grubości kruszywa jaką należy przyjąć do wyceny uzupełnienia poboczy.”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Do wyceny oferty w zakresie uzupełnienia poboczy należy przyjąć kruszywo o grubości 10 cm.