

Krosno Odrzańskie, 20.07.2022 r.

IR.271.5.2022.RS

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego pn. „**Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim na Oddział Przedszkolny wraz z budową klatki schodowej (4)**”, Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i wprowadza następujące zmiany:

1. **Pyt.:** Czy jest możliwość zmiany płatności wynagrodzenia na podstawie dwóch faktur częściowych po wykonaniu 25% oraz 50% przedmiotu zamówienia i faktury końcowej.

Odp.: Zamawiający w § 8 pkt. Projektu umowy wprowadza następujące zmiany:

zamiast:

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie jednej faktury częściowej po wykonaniu 50% przedmiotu zamówienia i faktury końcowej.

wprowadza się:

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie trzech faktur częściowych do 75 % wartości przedmiotu zamówienia i jednej faktury końcowej.

2. **Pyt.:** Czy podane wymiary stolarki drzwiowej określają wymiar drzwi czy światło przejścia?

Odp.: Podane na rzucie parteru wymiary stolarki drzwiowej dotyczą wymiarów w świetle ościeżnicy. **Przykład: Drzwi oznaczone 90/200 to są drzwi o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy (tzw. szerokość przejścia) i wysokości 200 cm w świetle.**

z up. BURMISTRZ

Zastępca Burmistrza