

Włoszczowa, dnia 28.02.2024r.

Numer referencyjny: AG.272.4.2024

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji), na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, pod nazwą „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki – Pilczyca**”

W odpowiedzi na wniosek potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający Powiat Włoszczowski z siedzibą Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwaną dalej „ustawą pzp”, udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie Art. 109 ust. 1 pkt. 8 i 10 PZP?

### **Odpowiedź 1:**

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewidział fakultatywnych podstaw wykluczenia wykonawcy.

### **Pytanie 2.**

Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej.

### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający załączył do postępowania dokumentację geologiczną.

### **Pytanie 3.**

Czyją własnością jest drewno pozostałe z wycinki.

### **Odpowiedź 3:**

Drewno z wycinki stanowi własność Wykonawcy.

### **Pytanie 4.**

Jeżeli drewno z wycinki jest własnością Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

### **Odpowiedź 4:**

Jak wyżej.

### **Pytanie 5.**

SST dotyczące warstw bitumicznych opierają się na WT z 2010r. Prosimy o dopuszczenie mieszanek mineralno bitumicznych zgodnych z aktualnymi WT.

### **Odpowiedź 5:**

Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek zgodnych z aktualnymi WT.

### **Pytanie 6.**

Czy regulacja studzienek dla włączów kanałowych obejmuje wymianę włączów na nowe?

### **Odpowiedź 6:**

Podczas regulacji należy wymienić włązy kanałowe na nowe. Należy zastosować włązy kanałowe klasy D-400.

### **Pytanie 7.**

Czy regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych obejmuje wymianę skrzynek na nowe?

### **Odpowiedź 7:**

Podczas regulacji należy wymienić skrzynki zaworów na nowe.

**Pytanie 8.**

Opis pozycji związanych z rozbiórką elementów pasa drogowego wskazuje na utylizację materiałów. Z kolei zgodnie z §2 pkt 6 wzoru umowy materiały pełnowartościowe, nieuszkodzone nadające się do ponownego wbudowania (w szczególności: bariery sprężyste, barierki zabezpieczające ruch pieszego, znaki drogowe, kostka kamienna, kostka betonowa) należy odwieźć do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. Prosimy o ujednoczenie zapisów i podanie czyją własnością są materiały pochodzące z rozbiórki.

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający dokona zmiany zapisów w §2 pkt 6 Umowy.

**Pytanie 9.**

§5 pkt 2 „Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest: ..... działający w granicach umocowania określonego przepisami Prawa Budowlanego, posiadający.” Prosimy o dokończenie punktu.

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający dokona zmiany zapisów w §5 pkt 2 Umowy.

**Pytanie 10.**

Z uwagi na brak dostępności nakładki typu Z do umocnienie rowu prosimy o możliwość zamiany materiału na płyty ażurowe.

**Odpowiedź 10:**

Nakładki typu Z są dostępne na rynku, część betoniarni produkuje je również na zamówienie.

**Pytanie 11.**

Prosimy o potwierdzenie, że warstwa mrozoochronna na zjazdach na posesje i chodniku ma być wykonana z piasku stabilizowanego cementem zgodnie z rysunkiem szczegółów konstrukcyjnych.

**Odpowiedź 11:**

Potwierdzamy konieczność wykonania warstwy mrozoochronnej na zjazdach na posesje i chodniku z piasku stabilizowanego cementem.

**Pytanie 12.**

Prosimy o potwierdzenie, że warstwa mrozoochronna na zjazdach publicznych i jezdni ma być wykonana z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z rysunkiem szczegółów konstrukcyjnych.

**Odpowiedź 12:**

Potwierdzamy konieczność wykonania warstwy mrozoochronnej na zjazdach publicznych i jezdni z gruntu stabilizowanego cementem.

**Pytanie 13.**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w mieszance mineralno-cementowej cementu CEM II 32,5, który jest łatwiej dostępny, a który zastosowany w odpowiedniej ilości spełnia wymagania wytrzymałości.

**Odpowiedź 13:**

Należy stosować materiały zgodne ze SST.

**Pytanie 14.**

Prosimy o informacje czy bramy przeznaczone do regulacji posiadają napęd.

**Odpowiedź 14:**

Spośród bram przeznaczonych do regulacji pięć posiada napęd.

**Pytanie 15.**

Prosimy o dopuszczenie materiałów brukarskich o standardowej nasiąkliwości od 6%, która jest zgodna z normą PN-EN 1338. W związku z wycofaniem się wielu producentów z produkcji materiałów o nasiąkliwości do 5%, materiał ten jest bardzo ciężko dostępny co znacznie wydłużyłoby czas trwania kontraktu.

**Odpowiedź 15:**

Należy stosować materiały zgodne ze SST.

**Pytanie 16.**

Prosimy o podanie klasy betonu na ławy betonowe pod przepusty pod zjazdami.

**Odpowiedź 16:**

Na ławy betonowe pod przepusty pod zjazdami należy stosować beton klasy C12/15.

**Pytanie 17.**

Prosimy o podanie klasy betonu na ławy betonowe pod przepusty pod koroną drogi.

**Odpowiedź 17:**

Na ławy betonowe pod przepusty pod koroną drogi należy stosować beton klasy C12/15 co jest zgodne z zamieszczoną dokumentacją .

**Pytanie 18.**

Zgodnie z rysunkiem przekrojów konstrukcyjnych podsypka pod płytami ażurowymi ma mieć grubość 5cm. Z kolei zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej grubość podsypki ma wynosić 10cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów i podanie prawidłowej grubości podsypki.

**Odpowiedź 18:**

Pod płytami ażurowymi należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową gr. 10 cm.

**Pytanie 19.**

Prosimy o zamieszczenie rysunku technicznego bariery U11a.

**Odpowiedź 19:**

Należy zastosować bariery zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

**Pytanie 20.**

Prosimy o podanie rozstawu słupków do barier ochronnych.

**Odpowiedź 20:**

Rozstaw słupków do barier ochronnych wynosi co 2,0m.

**Pytanie 21.**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zawierania umów podwykonawczych elektronicznie, przy użyciu elektronicznych podpisów kwalifikowanych?

**Odpowiedź 21:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zawierania umów podwykonawczych elektronicznie.

**Pytanie 22.**

Czy zamawiający będzie akceptował oświadczenia podwykonawców dot. zapłaty należnego im wynagrodzenia w wersji elektronicznej, podpisanych elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi?

**Odpowiedź 22:**

Zamawiający będzie akceptował oświadczenia podwykonawców dot. zapłaty należnego im wynagrodzenia w wersji elektronicznej, podpisanych elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi.

**Pytanie 23.**

Czy zamawiający będzie akceptował oświadczenia dotyczące wymogu zatrudnienia pracowników w wersji elektronicznej, podpisane elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi?

**Odpowiedź 23:**

Zamawiający będzie akceptował oświadczenia podwykonawców dot. zapłaty należnego im wynagrodzenia w wersji elektronicznej, podpisanych elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi.

**Pytanie 24.**

SWZ rozdział V pkt. 4 ppkt. 1: „Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty”. Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju dowody należy załączyć.

**Odpowiedź 24:**

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) do wykazu robót budowlanych wykonanych wykonawca załącza dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

**Pytanie 25.**

Czy kanał tłoczny można wykonać metodą przyodwiertową ?

**Odpowiedź 25:**

Rurociąg tłoczny można wykonać metodą przewiertu.

Zamawiający Powiat Włoszczowski na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmian:

1. **W załączniku Nr 2 do SWZ projekt umowy** polegających na zmianie zapisów w §2 pkt 6 Umowy oraz § 5 PKT 2 Umowy .

Po zmianie §2 pkt 6 Umowy otrzymuje brzmienie:

„6. Materiały pochodzące z remontu, rozbiórki, czyszczenia urządzeń, sprzętania, konserwacji i napraw stanowią własność Wykonawcy, który ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tym związane. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca winien stosować zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach”.

Po zmianie §5 pkt 2 Umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest: ..... działający w granicach umocowania określonego przepisami Prawa Budowlanego, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Nr uprawnień: .....”.

2. **Wprowadza do SWZ nowy załącznik pod nazwą:** „Załącznik nr 14 dokumentacja geologiczna”.

Ponadto zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następujących punktach:

1. Rozdział XI. Termin związania ofertą, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **02.04.2024r.**
2. Rozdział XV Sposób oraz termin składania ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **04.03.2024r., do godz. 11<sup>00</sup>**”.
3. Rozdział XVI Termin otwarcia ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.03.2024r. o godzinie 11<sup>15</sup>**”.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00191241 z dnia 2024-02-15.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a dokonaną zmianę udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.