



NAZWA	SYMBOL
Wypust 230V	
Gniazdo 2x230V	
Gniazdo 230V IP44	

UWAGA!

- gniazda ogólne montować na wysokości 0,3m od gotowej podłogi
- gniazda łazienkowe montować na wysokości 1,4m od gotowej podłogi
- gniazda ogólne kuchenne montować na wysokości 1,1m od gotowej podłogi (0,3m nad blatem kuchennym)
- gniazdo piekarnika, zmywarki i wypust indukcji na wysokości 0,3m od gotowej podłogi
- gniazdo dla wchłaniacza na wysokości 1,8m od gotowej podłogi
- gniazdo lodówki montować na wysokości 1,1m od gotowej podłogi

RKS - proj. rozdzielnica klubu seniora
(istniejąca rozdzielnica do demontażu)

proj. WLZ zasilający proj. rozdzielnicę RKS
kabel YKY 5x6mm² z istn. rozdzielnicą
znajdującej się piętro wyżej.
Kabel w istn. rozdzielnicę zabezpieczyć
rozłącznikiem bezpiecznikowym R303 35A z wkładkami DO2 25A.

		PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Jan Belzerowski ARCHITEKT		nr E5
89-620 CHOJNICE ul. Świętopełka 8/3		tel. (0-52) 397-34-54 kom. 0602 79 59 38		skala 1:100
obiekt:	KLUB SENIOR +. Lokalizacja: ul. Nowe Miasto 4, 89-620 Chojnice, LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach			
temat rys.	INSTALACJA GNIAZD			
wykonali	branża	imię i nazwisko, uprawnienia	data	podpis
projektant	elektryczna	mgr inż. Adam Linda upr. 70/Gd/2002	07.2021	
asystent	elektryczna	mgr inż. Michał Zbielski	07.2021	