



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 220/23

Poznań, dnia 17.04.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: TPm-21/23 postępowania w trybie przetargu podstawowego z możliwością negocjacji na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego z dostosowaniem do sieci elektroenergetycznej w formule zaprojektuj i wybuduj.

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmian:

Pytanie 1

Prosimy o odstąpienie od zapisu „silnik 6-cylindrowy” lub o dopuszczenie agregatu wyposażonego w silnik 12-cylindrowy. Szczegółowa budowa silnika zależy od indywidualnych rozwiązań każdego z producentów i nie ma wpływu na jego walory funkcjonalne

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza agregat wyposażony w silnik 12-cylindrowy. Zamawiający zwraca uwagę na zapis w SOPZ o awaryjnym zbiorniku na potrzeby agregatu w ramie agregatu o pojemności pozwalającej na podtrzymanie 8h czasu pracy na agregacie przy 100% obciążeniu agregatu.

Pytanie 2

Dotyczy zapisu „OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT - Doświadczenie projektanta:

W zależności od ilości wykonanych przez projektanta, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), projektów wykonawczych, w których rezerwowym źródłem zasilania był agregat prądotwórczy razem z wykonanym i uzgodnionym z Zakładem Energetycznym ENEA układem SZR (samoczynnego załączania rezerwy) przyjmuje się następującą punktację:

1 projekt - 0 pkt

2 projekty - 10 pkt

3 projekty i więcej - 20 pkt”.

Prosimy o zmianę powyższego zapisu na: „...z Zakładem Energetycznym ENEA lub innym zakładem energetycznym...”.

Normy i przepisy dotyczące współpracy agregatów prądotwórczych z siecią są jednolite dla całego kraju. W związku z powyższym wymagana wiedza techniczna projektanta powinna być taka sama niezależnie od tego, z którym z zakładów energetycznych dokonuje on uzgodnień

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu opisu kryteriów oceny ofert, aczkolwiek zwraca uwagę na nieznaczne różnice w wymaganiach różnych zakładów energetycznych. Powyższy zapis opisany w pkt 15 SWZ w zakresie Doświadczenie projektanta (D) – Opis metody przyznawania punktów, otrzymuje brzmienie:

W zależności od ilości wykonanych przez projektanta, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), projektów wykonawczych, w których rezerwowym źródłem zasilania był agregat prądotwórczy razem z wykonanym i uzgodnionym z Zakładem Energetycznym ENEA (lub innym zakładem energetycznym) układem SZR (samoczynnego załączania rezerwy) przyjmuje się następującą punktację:

- 1 projekt - 0 pkt
- 2 projekty - 10 pkt
- 3 projekty i więcej - 20 pkt.

Pytanie 3

Dotyczy zapisu „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą skierowaną do realizacji niniejszego zadania, jako projektant, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jeden projekt wykonawczy, w których rezerwowym źródłem zasilania był agregat prądowłórczy razem z wykonanym i uzgodnionym z Zakładem Energetycznym ENEA układem SZR (samoczynnego załączania rezerwy)”. Prosimy o zmianę powyższego zapisu na: „...z Zakładem Energetycznym ENEA lub innym zakładem energetycznym...”. Normy i przepisy dotyczące współpracy agregatów prądowłórczych z siecią są jednolite dla całego kraju. W związku z powyższym wymagana wiedza techniczna projektanta powinna być taka sama niezależnie od tego, z którym z zakładów energetycznych dokonuje on uzgodnień.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu opisanego w pkt 18.1 podpunkt 4b) w SWZ, który otrzymuje brzmienie:

b) dysponuje lub będzie dysponował osobą skierowaną do realizacji niniejszego zadania, jako projektant, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jeden projekt wykonawczy, w których rezerwowym źródłem zasilania był agregat prądowłórczy razem z wykonanym i uzgodnionym z Zakładem Energetycznym ENEA (lub innym zakładem energetycznym) układem SZR (samoczynnego załączania rezerwy).

Pytanie 4

Zamawiający określił jako jeden z kryterium oceny ofert doświadczenie projektanta, "...projektów wykonawczych, w których rezerwowym źródłem zasilania był agregat prądowłórczy razem z wykonanym i uzgodnionym z Zakładem Energetycznym ENEA układem SZR..". Wskazując w kryteriach jeden i konkretny zakład energetyczny "ENEA" ogranicza się konkurencyjność innych wykonawców wykonujących zlecenia na terenie kraju w obszarze nadzoru pozostałych zakładów energetycznych. Z jakich powodów Zamawiający wskazał wyłączenie zakład energetyczny ENEA? Wnioskujemy o zmianę zapisu i wykreślenie słowa "ENEA" ograniczającego w znaczący sposób zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 powyżej.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.