Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat: KIELCE
Gmina: Zagnańsk
Miejscowość: Bartkowe
Skala: 1:2000
Nr mapy:

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w dniu 20.10.30
nr 10476/u
podpis

Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KIELECKI
Nazwa materiału zasobu	Mapa ewidencyjna
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	
Data wykonania kopii	29. 10. 2020
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Starosty mgr inż. Magdalena Szemraj p. o. Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wopdoc."W2", dn80
HDPE-sdr11, L-515mb
"W2." km0+515 -koniec-
"W5." km0+519 -koniec-
Kanał "G", pvc200-Sn8, Lc-142mb Przelaczenie
Wodoc."W7", dn80 HDPE-sdr11, L-143mb
Kol."F", pvc200-Sn8, Lc-134mb
Kanał "E", pvc200-Sn8, Lc-217mb ZW-8
Wodoc."W4", dn80 HDPE-sdr11, L-119mb
Wodoc."W5", dn100 HDPE-sdr11, L-519mb
"W4." km0+00 -początek-
"W3." km0+00 -początek-
"W1." km0+00 -początek-
"W6." km0+00 -początek-
Kanał "A", pvc200-Sn8, Lc-311mb
Kanał "B", pvc200-Sn8, Lc-126mb
Kanał "C", pvc200-Sn8, Lc-330mb
Wodoc."W1", dn100 HDPE-sdr11, L-135mb
Wodoc."W2", dn100 HDPE-sdr11, L-515mb
Wodoc."W3", dn80 HDPE-sdr11, L-234mb
Wodoc."W6", dn80 HDPE-sdr11, L-228mb
Wpust uliczny dn450 do odprowadzenia popluczyn
Sdc1-studnia spustu całkowitego
-1- HP-80
-2- HP-80
-3- HP-80
-4- HP-80
-5- HP-80
-6- HP-80
-7- HP-80
-8- HP-80
-9- HP-80
-10- HP-80
-11- HP-80
-12- HP-80
-13- HP-80
S0 324,06 322,16
S1 324,00 322,28
S2 324,40 322,40
S3 324,60 322,56
S4 324,85 322,70
S5 325,30 323,45
S6 325,45 323,60
S7 325,70 323,78
S8 327,30 325,18/326,00
S9 328,70 326,40/327,40
S10 328,80 327,49
S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47

ZESTAWIENIE WODOCIĄGÓW ROZDZIELCZYCH

1. WODOCIĄG"W1", dn100 HDPE-sdr11, L-135mb
2. WODOCIĄG"W2", dn100 HDPE-sdr11, L-515mb
3. WODOCIĄG"W3", dn 80 HDPE-sdr11, L-234mb
4. WODOCIĄG"W4", dn 80 HDPE-sdr11, L-119mb
5. WODOCIĄG"W5", dn100 HDPE-sdr11, L-519mb
6. WODOCIĄG"W6", dn80 HDPE-sdr11, L-228mb
7. WODOCIĄG"W7", dn80 HDPE-sdr11, L-143mb

RAZEM:
- WODOCIĄG DN100 HDPE-SDR11 - 1169 mb
- WODOCIĄG DN80 HDPE-SDR11 - 724 mb

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU : 1853mb

ZESTAWIENIE KOLEKTORÓW KANALIZACJI SANITARNEJ

1. KANAŁ "A", pvc200-Sn8, Lc-311mb
2. KANAŁ "B", pvc200-Sn8, Lc-126mb
3. KANAŁ "C", pvc200-Sn8, Lc-330mb
4. KANAŁ "D", pvc200-Sn8, Lc-244mb
5. KANAŁ "E", pvc200-Sn8, Lc-217mb
6. KANAŁ "F", pvc200-Sn8, Lc-134mb
7. KANAŁ "G", pvc200-Sn8, Lc-142mb

RAZEM: 1504mb

- KANAŁY BOCZNE DO GRANICY NIERUCHOMOŚCI:
- RAZEM : 419mb

KANAŁY BOCZNE, PRZYŁĄCZENIOWE DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 9SZT Lc-: 115,5mb
KANAŁY ODPROWADZAJĄCE WODY POPŁUCZNE Z WODOCIĄGU: 30mb

PROPONOWANE ZAPLECZE NA CZAS BUDOWY:

- Powierzchnia całkowita: 130m^2
- Nawierzchnia: płyty typu drogowego
- Ogrodzenie tymczasowe z segmentów metalowych

Wyposażenie:
- Kontener socjalno- biurowy - ok. 8m^2,
- Kontener z węzłem sanitarnym - ok.8m^2,
- Bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe poj. min.2,5m^3
- Zbiornik wody użytkowej poj. min. 1,0m^3
- Agregat prądotwórczy o mocy min.5,0kW, umieszczony w osłonie dźwiękochłonnej.

Dopuszcza się wykonanie przyłącza energetycznego na czas budowy staraniem i na koszt Wykonawcy robót.

MAPA EWIDENCYJNA Z PRZEBIEGIEM I OBSZAREM ODDZIAŁYWANIA
PODZ.1:2000

Legenda;

- Granica działek ewidencyjnych, granica oddziaływania
- zakres inwestycji, powierzchnia 9710m²
- granica obszaru o którym mowa w ust.3a art.74 Ustawy

Za zgodność kopii mapy z oryginałem

Projektant: .....

Inż. Łukasz Frąckowiak
Upr. Bud.do proj bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr upr. WKP/0345/POOS
63-840 Krobia ul. Odrodzenia 8L
tel.: 691 737 849

LEGENDA:

OBIEKTY PROJEKTOWANE:
- Sieć kanalizacji sanitarnej dł. 1504mb z kanałami bocznymi do granicy działki
- Projektowany wodociąg rozdzielczy, z przyłączami do nieruchom. zabudowanych
- -10- HP-80 Hydrant naziemny dwustronny HP-80 w rozstawie terenowym 90 do 120m - 10szt
- aranżacja przyłącza do nieruchomości niezabudowanej
- -14- projektowane przyłącze do nieruchomości zabudowanej
- W2. węzły z hydrantami spustowymi i układem odprowadzenia popluczyn

MAPA EWIDENCYJNA Z PRZEBIEGIEM I OBSZAREM ODDZIAŁYWANIA
PODZ.1:2000

Rys. nr 3