



IR.271.3.12.2024

Warka, dnia 10.07.2024r.

Do wszystkich Wykonawców

W dniu 10.07.2024r. od Wykonawcy wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ na postępowanie pn.: „Rozwój bazy sportowej w gminie Warka”.

Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniem, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, poniżej przedstawia jego treść oraz udziela odpowiedzi na pytanie.

Pytanie.

Dotyczy części 1: „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią”

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedź z dnia 03.07.2024 na pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę z wszystkimi parametrami powyżej wymagań i kompletem dokumentów, ale z przepuszczalnością wody przez trawę na poziomie min. 1790 mm/h, a przez system min. 1030 mm/h?

jest wiążąca i Zamawiający Zamawiający wyraża zgodę na trawę z przepuszczalnością wody przez system min. 1030mm/h..

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1.

Zamawiający potwierdza, iż odpowiedź z dnia 03.07.2024r. jest aktualna i Zamawiający wyraża zgodę na trawę z przepuszczalnością wody przez system min. 1030mm/h.

Wszystkie pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany będą obowiązujące przy składaniu ofert.