

Gostyń, dnia 02.08.2024 r.

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.14.2024

**Do  
Wszystkich Wykonawców**

### **WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. **„Wygłuszenie sali sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia treść pytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie:**

Dokumentacja projektowa zawiera elementy adaptacji akustycznej, która przewiduje zastosowanie na wszystkie ściany do wysokości 220 nad poziomem podłogi z wyjątkiem części w obszarze drabinek- płyty Ecophon Super G gr.35mm (c.w.k – 50mm).

Czy zamawiający uzna za równoważne zastosowanie Płyt akustycznych Stratocell Whisper 50mm o nieco lepszych parametrach akustycznych? Materiał standardowo wykorzystywany na cały świecie w salach sportowych, montowany bezpośrednio do ściany współczynnika pochłaniania (absorpcji) dźwięku  $\alpha_w=1$ . W dodatku materiał posiada wyjątkowo niską emisję lotnych związków organicznych i cząstek stałych, przechodząc oba testy LEED Gold V4.1; ORAZ Test Klimatu Wewnętrznego (narażenie materiału na wibracje podczas pomiaru emisji cząstek pyłowych) co jest dodatkowym atutem.

1/1okt	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
$\alpha_p$ (dla 50 mm)	0,20	0,75	1,00	1,00	1,00	0,90

**Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważne zastosowanie Płyt akustycznych Stratocell Whisper 50mm.**

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia **20.08.2024 r. do godz. 9:00**, otwarcie ofert w dniu **20.08.2024 r. o godz. 9:30**.

**Z up. Zarządu Powiatu  
(-) Szymon Jakubowski  
Członek Zarządu**