

L.dz. BLZ/478/2023

BLZ/494/2023

Znak sprawy: S4/2023/PN/BLZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: dotyczy: sektorowego zamówienia podprogowego pn. „Dostawa Jednostki Kogeneracyjnej o mocy 345 kW wraz z wymianą jednostek Kogeneracyjnych Biogazowych nr 1 i nr 2” (ID 728645)

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa Jednostki Kogeneracyjnej o mocy 345 kW wraz z wymianą jednostek Kogeneracyjnych Biogazowych nr 1 i nr 2” wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji warunków zamówienia, w związku z czym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 miesięcy. Okres 6 miesięcy jest terminem nierealnym do dotrzymania ze względu na czas oczekiwania na dostawę głównych komponentów składających się na agregat kogeneracyjny – np. czas oczekiwania na silnik obecnie wynosi 4-5 miesięcy.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 miesięcy.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań w zakresie posiadania wiedzy doświadczenia na następujące: „Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował przynajmniej jedno zamówienie polegające na dostawie, montażu, podłączeniu i uruchomieniu na terenie oczyszczalni ścieków jednej jednostki kogeneracyjnej o znamionowej mocy elektrycznej nie niższej niż 345 kW (...) . Zmiana dotyczy tylko wydłużenia okresu z 3 do 5 lat, a jednocześnie pozwoli na przystąpienie do złożenia oferty większej liczbie oferentów – z korzyścią dla Zamawiającego

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań w zakresie posiadania wiedzy doświadczenia.

Pytanie nr 3

Prosimy o określenie co należy zrobić ze zdemontowanymi przez Wykonawcę, a obecnie eksploatowanymi jednostkami kogeneracyjnymi i ich osprzętem?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Jednostki wraz z całym osprzętem, po zdemontowaniu i wystawieniu z hali, mają zostać przekazane Zamawiającemu, który wskaże docelowe miejsce ich składowania (na terenie Oczyszczalni). Przewóz na miejsce składowania leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie, czy do montażu nowego komina należy wycenić wykorzystanie obecnej konstrukcji wsporczej dla istniejących kominów?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejącej konstrukcji wsporczej dla komina, Wykonawca zobowiązany jest przystosować ją do prawidłowego montażu nowego komina oraz przeprowadzić renowację istniejącej konstrukcji polegającą na oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu farbą chemoodporną – kolor RAL 5010.

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie wymiarów w świetle otworów drzwiowych, którymi planowane jest wprowadzenie nowej jednostki kogeneracyjnej do pomieszczenia. W udostępnionej dokumentacji drzwi nie zostały zwymiarowane

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wymiary w świetle otworów drzwiowych to: Szerokość 220 cm, Wysokość: 285 cm.

Pytanie nr 6

Zamawiający wymaga, aby dopiero po uruchomieniu nowo zainstalowanej jednostki kogeneracyjnej rozpocząć demontaż jednej z obecnie eksploatowanych jednostek kogeneracyjnych. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający zamierza uruchamiać istniejący agregat w trakcie prowadzenia prac przez Wykonawcę, jeśli tak to prosimy o określenie kiedy/ile urządzenie ma pracować. Praca obecnie zainstalowanej jednostki będzie miała istotny wpływ na czas wykonania instalacji przy montażu nowej jednostki kogeneracyjnej

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający określił zasady pozostawienia jednej z eksploatowanych JK w SWZ (Dział IV, pkt 4, ppkt 2)). Eksploatowana JK będzie uruchamiana do momentu rozpoczęcia prac przyłączeniowych po dostawie nowej JK.

Pytanie nr 7

Zamawiający w SWZ określił, iż wymaga przekazania wszystkich haseł dostępu np. do sterownika Comap, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli przekazanie haseł niezbędnych do eksploatacji urządzenia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Udostępnione hasła winny umożliwić zmianę wszystkich parametrów nowej JK.

Pytanie nr 8

Ze względu na złożoność zadania, terminy dostępności komponentów (silników, prądnic) jak i konieczność prowadzenia prac w określony przez Zamawiającego sposób (pozostawienie włączonego obecnie pracującego agregatu, aż do momentu uruchomienia nowej jednostki) wnosimy o wydłużenie czasu niezbędnego na realizację zadania do realnego dla tego typu zakresu tj. ok. 11 miesięcy od momentu podpisania umowy lub określenie czasu na wykonanie zadanie na 9 miesięcy do momentu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Wykonawca nie ma wpływu na dalsze terminy np. odbiorów przez zakład energetyczny, które to mogą trwać ok. dwóch miesięcy.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Zamawiający określił w dokumentacji przetargowej producenta prądnicy STAMFORD jako urządzenie, które pozwala na unifikację posiadanych przez siebie prądnic w innych eksploatowanych jednostkach kogeneracyjnych. Z kolei w ust. 5 lit. C SWZ wskazuje, że podane nazwy producentów są tylko informacyjne i dopuszcza rozwiązania równoważne. W tym miejscu chcemy zwrócić uwagę, iż wymóg Zamawiającego w zakresie zastosowania określonej prądnicy ogranicza Wykonawcę jak i podnosi cenę ofertową, ponieważ warunki przyłączenia wydane Zamawiającemu określają konieczność posiadania certyfikatu NC RfG niezbędnego do uruchomienia urządzenia do współpracy z siecią energetyczną, taki certyfikat wydawany jest na podstawie badań konkretnych modeli urządzeń (prądnica, sterownik itd), a czas niezbędny na jego uzyskanie jest dłuższy niż czas jaki Zamawiający przewidział na wykonanie całego zadania. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania innych renomowanych producentów prądnic pozwalających osiągnąć oczekiwaną przez Zamawiającego moc elektryczną, a jednocześnie posiadających wydane już certyfikaty pozwalające na odbiór urządzenia przez zakład energetyczny. Jeśli Zamawiający zgodzi się na opisywaną wcześniej zmianę może wymagać od potencjalnych Wykonawców przedstawienia wraz ze złożoną ofertą certyfikatu NC RfG, co zabezpieczy Zamawiającego przed sytuacją, w której potencjalny Wykonawca nie uzyska w trakcie trwania umowy certyfikatu NC RfG, a co za tym idzie uniemożliwi uruchomienie agregatu i ukończenie inwestycji w terminie umownym.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Podane nazwy producentów jako rozwiązania równoważne dotyczą jedynie Dokumentacji Projektowej załączonej do SWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Dziale IV pkt 4 „Wymagane parametry techniczne Jednostki Kogeneracyjnej Biogazu”, natomiast jeśli chodzi o prądnice - wyraża zgodę na zastosowanie prądnicy innego producenta, spełniającej wymagania Dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w zakresie umiejscowienia akumulatorów, zamiast poza obudową na wewnątrz obudowy jednostki kogeneracyjnej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy Par. 2 ust. 2 pkt 4) z

„ponosić odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem realizacji przedmiotu umowy”

Na:

„ponosić odpowiedzialność za straty wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem realizacji przedmiotu umowy”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy Par. 7 ust. 8 z

„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w terminie określonym w ust. 5, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej awarii, wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jak również do naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu usterek lub wad.”

Na:

„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w terminie określonym w ust. 5, Zamawiającemu po wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu usunięcia wad przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej awarii, wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jak również do naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w usunięciu usterek lub wad

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy Par. 7 ust. 9 z

„W przypadku, gdy w wyniku zaistnienia wady lub usterki w okresie gwarancyjnym, Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.”

Na:

„W przypadku, gdy w wyniku zaistnienia wady lub usterki w okresie gwarancyjnym, Zamawiający poniósł stratę, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Czy Wykonawca w wycenie ująć ma koszty serwisowania urządzeń innych niż kogenerator, takich jak np. gazomierz?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wykonawca winien skalkulować i ująć w ofercie czynności serwisowe dla wszystkich dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia urządzeń.

Pytanie nr 15

Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy Par. 9 ust. 1, 1) i 2) z:

- 1) za opóźnienie w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
- 2) za opóźnienie przez Wykonawcę w usuwaniu usterek i wad w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od terminu określonego w § 7 ust. 5, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

Na:

- 1) za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
- 2) za zwłokę w usuwaniu usterek i wad w okresie gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę, licząc od terminu określonego w § 7 ust. 5, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy Par. 9 ust. 2 z:

„2. Wykonawca uprawniony jest do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z jego winy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1.”

Na:

„2. Wykonawca uprawniony jest do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1.”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy Par. 9 ust. 5 z:

„5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalanych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu;
- 2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.”

Na:

„5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalanych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Prosimy o wprowadzenie do umowy maksymalnej wysokości kar umownych, nasza propozycja to 10% wynagrodzenia umownego netto.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy Par. 10 ust. 1 z:

„1) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy lub opóźnia się z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad jakościowych dłużej niż 7 dni i nie realizuje umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;”

Na:

„1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy lub pozostaje w zwłoce się z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad jakościowych dłużej niż 30 dni i nie realizuje umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Czy w związku z wymogiem posiadania przez oferowany agregat kogeneracyjnego certyfikatu wynikającego z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. (NC RfG), który jako warunek odbioru instalacji został wskazany w wydanych Zamawiającemu warunkach przyłączenia, Zamawiający oczekuje złożenia w./w. certyfikatu NC RFG dla proponowanej jednostki kogeneracyjnej wraz z ofertą?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą ww. certyfikatu.

Z poważaniem

Rozdzielnik:

1. Adresat za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz
2. A/a.

Opracowanie:

Agnieszka Ośka tel. (56) 46 04 926