



23	porecz	1	stal nierdzewna	
22	Zlaczka stal/PE 80/90	1	żeliwo	
21	Łańcuch	2	stal nierdzewna	
20	Właz nierdz.	1	żeliwo	
19	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna	
18	Biafiltr kominkowy	1		
17	Kominiek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna	
16	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna	
15	Szafa sterownicza	1		
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna	
13	Króciec napływowy	2	PVC200	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna	
11	Sonda hydrostatyczna	1		
10	Wytacznik płytakowy	2		
9	Króciec tłoczny	1	PEØ90	
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna	
7	Zawór kulowy DN50	1		
6	Nasada płuczaca T52	1		
5	Zawór zwrotny kolonowy DN80	2	żeliwo	
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo	
3	Zbiornik	1	B45	
2	Kolano stopowe DN80	2	żeliwo	
1	Pompa zatapialna o parametrach: Qp=4,24 l/s, Hp=11,60m, P=4,0 kW	2		
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał	Producent

PROBUD
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KALISZ Al. Wolności 12 tel.0-62-7643160
E-mail: zpu_probud@onet.pl

specjalność	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
Inst. sanit.	Projektant: inż. Władysław Tuleja	UAN 8388/100/90	
Inst. sanit.	Projektant: Andrzej Błaszczyszki	UAN 734268/93	
Inst. sanit.	Sprawdzający: inż. Tomasz Sempir	GT 8388/170/77	

TREŚĆ Przepompownia ścieków P-10	STADIUM P.W.
OBIEKT Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	SKALA
BRANŻA Sanitarna	DATA 06.14r.
ADRES KĘPA, gm. Ślesin	NR KYSUNKU 26