



Nr referencyjny: ZP.271.3.2024.TB.

Strzyżów, dnia 26.03.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzyżów” - boisko treningowe**

Odpowiedzi do wniosku wykonawcy o wyjaśnienie/modyfikacji treści SWZ

Pytanie 1.

Jako producent traw syntetycznych posiadający najwyższy status nadawany przez FIFA tj. producenta preferowanego przez FIFA z licznymi topowymi realizacjami boisk certyfikowanych w Polsce jak i na świecie, zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu przedłożenia dokumentu zatytułowanego: certyfikat FIFA Quality Pro dla oferowanego systemu nawierzchni, gdyż taki dokument uzyskuje się po wybudowaniu konkretnego boiska.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje wymóg przedstawienia Certyfikatu FIFA Quality PRO dla oferowanego systemu nawierzchni. Dokument ten jest dodatkową gwarancją, że oferowany system nawierzchni spełni wymagania Zamawiającego na boisku piłkarskim o intensywnym użytkowaniu.

Pytanie 2.

Prosimy o wykreślenie przedłożenia Certyfikatu FIFA Quality Pro dla oferowanego systemu nawierzchni. Certyfikacja FIFA jest certyfikacją boiska jako całości a nie systemu sztucznej trawy.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje wymóg Certyfikatu FIFA Quality PRO dla oferowanego systemu nawierzchni. Dokument ten jest dodatkową gwarancją, że oferowany system nawierzchni spełni wymagania Zamawiającego na boisku piłkarskim o intensywnym użytkowaniu jakim będzie boisko treningowe.,

Pytanie 3.

Badanie maszyną Lisport ma na celu pokazanie, czy włókno zużywa się po określonej ilości cykli, czy też jest odporne na działanie maszyną Lisport imitującą grę zawodników na nawierzchni. Sam wymóg przedłożenia tego dokumentu bez określenia, co on ma potwierdzać może doprowadzić do tego, że Zamawiający otrzyma badanie na 140.000 cykli, ale wykazujący zniszczenie włókna. Dlatego prosimy o potwierdzenie, że „raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport dla jednego z włókien, ilość cykli min. 140 000 wydane przez akredytowane przez FIFA laboratorium” ma jednoznacznie wskazywać, że włókno po min. 140.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń/nie podlega fibrylacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga raportu z badań na test Lisport dla jednego z włókien, potwierdzający że fibrylacja pojawia się dopiero po 140 000 cykli wydany przez akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025.



Pytanie 4.

Proszę o udostępnienie pełnej dokumentacji projektowej, ponieważ zgodnie z wzorem umowy (§ 2 ust 2.) Zamawiający ma zamiar ją przekazać po jej podpisaniu tejże umowy. Jest ona niezbędna do sporządzenia prawidłowej oferty na przedmiotowy zakres.

Odpowiedź:

Załączone dokumenty do przedmiotowego przetargu zawierają pełną dokumentację niezbędną do opracowania oferty.

Pytanie 4.

Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć, jako przedmiotowe środki dowodowe wykaz oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej. Proszę o sprecyzowanie jakie dokumenty ma złożyć Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, jako przedmiotowe środki dowodowe następujące oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych, dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

- a) raport z badań na test Lisport dla jednego z włókien, potwierdzający że fibrylacja pojawia się dopiero po 140 000 cykli wydany przez akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- b) certyfikat FIFA Quality PRO (wg FIFA Manual 2015) na oferowany system (trawa, mata, zasyp EPDM z recyklingu);
- c) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni i maty z wypełnieniem EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);
- d) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchni i maty z wypełnieniem EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
- e) karta techniczna oferowanej nawierzchni, oświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality;
- f) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);



POLSKI
ŁĄD



g) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię;

h) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM z recyklingu;

i) atest trudnopalności na oferowany system (trawa, mata, zasyp EPDM z recyklingu) w klasie min. Cfl-s1;

j) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025.