



UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- BETON ZAGĘSZCZAĆ, PIELĘGNOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- NIE DOPUSZCZAĆ DO ZAŁANIA WYKOPU.
- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WG PROJEKTU ARCHYTEKTONICZNEGO.
- FUNDAMENTY WYKONAĆ NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO GRUBOŚCI 100mm.
- W FUNDAMENTACH UMIEŚCIĆ ZBROJENIE STARTOWE DLA SZUPÓW I RÓŻENI.
- MIEJSCA STYKÓW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA.
- UZIOMY WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.
- W TRAKCIE ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY UWAŻAĆ, ABY NIE NARUSZYĆ STRUKTURY GRUNTÓW ZAŁĘGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW.
- FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA WARSTWIE PODSYPKI Z PIASKU ŚREDNIEGO LUB GRUBEGO GRUB. MIN. 50 CM LUB PODSYPKĘ Z POSPÓŁKI LUB ŻWIRU GRUBOŚCI MIN. 60 CM. STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA PODSYPKI $ID > 0,4$ I $ID < 0,6$.
- NASYPY NIEBUDOWLANE NALEŻY USUNĄĆ I WYMIENIĆ JE DO WARSTWY NOŚNEJ.
- ZAGIĘCIA PRĘTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z TAB.22 PN-B-03264:2002, JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.
- NALEŻY ŁĄCZYĆ MAKSYMALNIE 50% PRĘTÓW W PRZĘKROJU.
- RYСУNEK ROZPATRYWAĆ Z POWIĄZANymi RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.
- W TRAKCIE PRAC NALEŻY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ STAN ELEMENTÓW STAREJ KONSTRUKCJI. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI, PROBLEMY NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
- WSZELKIE ODDSTĘPSTWA OD ZAŁOŻEŃ ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI.

±0.000=wg proj. architektury

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		JOTBE Inż. Jacek Błaszczuk 63-220 Kottin ul. Krasińskiego 7					
INWESTOR		GMINA BOBROWICE					
OBIEKT		BUDYNEK SZATNI SPORTOWYCH					
ADRES BUDOWY		BOBROWICE DZ. NR 470/473/6					
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT FUNDAMENTÓW					
BRANŻA PROJEKTU	Konstrukcyjna	DATA WYKONANIA	03.2024	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	1
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY			ASYSTENT PROJEKTANTA		
mgr inż. KAROL MAŁECKI Uprawnienia budowlane do projektowania tęż uprawnień w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej Nr uprawnień: WKPi0270POCOK/15		tech. bud. MARIAN MATUSZAK 63-210 ZERÓWÓW, DOBIESZCZYŃNA 117 upr. projektant i kierownik budowy w specjal. konstrukcyjno-budowlanej i architekturalnej upr. nr UAN-8386116/88 i UAN-8386115/88					