

Wola Dębińska, 28.02.2022 r.

Nasz znak: RWI.271.4.2022.KK

Gmina Dębno
Wola Dębińska 240,
32-852 Dębno
tel. 014 6658714, fax. 014 6658722

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Budowa obiektu mostowego w miejscowości Wola Dębińska wraz z modernizacją drogi gminnej nr 250221K relacji Wola Dębińska – Zielona, Gmina Dębno, powiat brzeski**”

WYJAŚNIENIA

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

PYTANIA/ODPOWIEDZI:

- 1. Pytanie** : Zamawiający w odpowiedziach z dn. 23.02.22 r. przesłał zestawienie stali odnoszące się do rysunku nr 5, proszę o załączenie rysunku nr 5.
- 2. Pytanie** : Zamawiający w odpowiedziach z dn. 23.02.22 r. przesłał zestawienie stali odnoszące się do rysunku nr 8. Rysunek nr 8 to „Schemat kanału technologicznego”, proszę o poprawne oznaczenie zestawienia.
- 3. Pytanie** : Zamawiający w odpowiedziach z dn. 23.02.22 r. przesłał zestawienie stali odnoszące się do rysunku nr 9. Rysunek nr 8 to „Szkic rozbiórki”, proszę o poprawne oznaczenie zestawienia.
- 4. Pytanie** : Zamawiający w odpowiedziach z dn. 23.02.22 r. przesłał zestawienie stali odnoszące się do rysunku nr 10. Proszę o załączenie rysunku nr 10.
- 5. Pytanie** : Według zestawienia stali wskazanego w odpowiedziach z dn. 23.02.2022 r. na rys. nr 12 znajduje się 12 elementów zbrojeniowych, podczas, gdy na rysunku nr 12 „Pale Fundamentowe” można odczytać 6 elementów zbrojeniowych. Proszę o przesłanie zestawienia stali dla rysunku nr 6 zgodnego z rysunkiem.
- 6. Pytanie** : Zamawiający w odpowiedziach z dn. 23.02.22 r. przesłał zestawienie stali odnoszące się do rysunku nr 13. Rysunek nr 13 to „Rysunek szalunku przyczółku”, proszę o poprawne oznaczenie zestawienia.
- 7. Pytanie** : W zestawieniu stali zbrojeniowej opublikowanej w odpowiedziach z dn. 23.02.2022 r. - zestawienie do rys. 14, brakuje pozycji elementu zbrojeniowego nr 13. Proszę o przesłanie zestawienia zgodnego z rysunkiem.
- 8. Pytanie** : Proszę o potwierdzenie, że na zestawieniu stali zbrojeniowej opublikowanej w odpowiedziach z dn. 23.02.2022 r., zestawienie do rys. 15 ilości stali są zgodne z rysunkiem nr 15 „Zbrojenie przyczółku”.
- 9. Pytanie** : W zestawieniu stali przesyłanym w odpowiedziach z dn. 23.02.2022 r. brakuje zestawień dla rysunków numer: 16, 19, 18, 20 oraz 22. Proszę o przesłanie brakujących zestawień zgodnych z rysunkami.

Ad.1-9.

Zamawiający załącza poprawione zestawienie stali zbrojeniowej dopasowane do nr rysunków.

10. Pytanie : Prosimy o przesłanie detalu połączenia kapy chodnikowej z płytą pomostu.

Ad.10.

Szczegół połączenia kapy chodnikowej z płytą pomostu zawiera rys. 20.

11. Pytanie : Według SST M.20.04.04 kosze gabionowe mają zostać wykonane z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie z drutów stalowych zbrojeniowych spawanych o średnicy 12 mm. Prosimy o wskazanie przykładowego producenta koszy gabionowych zgodnych z SST.

Ad.11.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grubości prętów zbrojeniowych, jeśli parametry wytrzymałościowe będą spełnione.

Z up. Wójta Gminy Dębno
Jacek Szklarz

.....
(podpis Kierownik Zamawiając)

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

Załączniki:

1. Zestawienie stali