



Postępowanie nr: WZP.271.3.2024

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie, którym opisem mamy się sugerować odnośnie opisu naświetlaczy led – z folderu "projekt" czy Wymagania PT z folderu "Orlik"? W jednym z nich zamawiający wymaga by naświetlacze posiadały certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i.

ENEC, ENEC+, Zhaga jest instytucją prywatną założoną przez niektórych producentów wyrobów elektrycznych, którzy zdecydowali się certyfikować produkty trafiające na rynek i nadawać im swój znak, co nie jest wymagane żadnymi przepisami prawa oraz normami technicznymi zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej. W Rzeczypospolitej Polskiej jedynym wymaganym certyfikatem jest deklaracja CE i/lub WE. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany wpis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców”. Wnosimy o wycofanie tego zapisu z opisu naświetlaczy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga aby dla naświetlaczy led było zastosowane gniazdo Zhaga.

Pytanie nr 2

W dokumentacji przetargowej dotyczącej Modernizacji oświetlenia Orlik ul. Dziwna, Dziwnów Zamawiający umieścił specyfikację techniczną dla naświetlaczy, w której wymaga aby posiadały one certyfikaty tj. CE, ENCE, ENEC+, ZD4i. Natomiast w części projektowej w opisie technicznym Zamawiający zamieścił specyfikację dla naświetlaczy, w której wymaga opraw posiadających tylko deklarację producenta CE. W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że dokumentem nadrzędnym specyfikacji technicznej dla wszystkich opraw jest opis techniczny.pdf dotyczący spisu zawartości opracowania.

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić uwagę na małą zasadność stosowania gniazd ZHAGA w oprawach typu naświetlacz. Prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawiania certyfikatu ZD4i oraz ENEC + w stosunku do opraw typu naświetlacz oraz dopuszczenie do zastosowania opraw tego typu wyposażonych w zasilacz DALI umożliwiające ewentualne sterowanie oprawą.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga aby dla naświetlaczy led było zastosowane gniazdo Zhaga.

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga od opraw drogowych oraz parkowych: "korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminiowego o stopniu ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP66, malowany proszkowo na kolor – wg ustaleń z inwestorem". Ze względu na znaczny koszt zmiany kolorystyki opraw prosimy o podanie wymaganej kolorystyki opraw lub o zaakceptowanie opraw w kolorze RAL7035 (szary jasny).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje oprawy w kolorze RAL7035 (szary jasny).

Pytanie nr 4

Prosimy o dopuszczenie do stosowania opraw typu naświetlaczy wykonanych w kolorystyce RAL 7035 (szary jasny).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do stosowania oprawy typu naświetlaczy wykonanych w kolorystyce RAL7035 (szary jasny).

Pytanie nr 5

Zamawiający wymaga od opraw drogowych: "trwałość oprawy L95 (aproxymowana dla $T_a = 25^{\circ}\text{C}$) dla czasu pracy 100.000h" zaś od opraw parkowych: "trwałość oprawy L90 (aproxymowana dla $T_a = 25^{\circ}\text{C}$) dla czasu pracy 100.000h". Ze względu na jednakowy charakter pracy obu typów opraw, większą skuteczność świetlną oraz dostępność diod LED spełniających trwałość na poziomie L90B10 przy 100.000h prosimy o dopuszczenie opraw drogowych o deklarowanej trwałości na poziomie L90 (aproxymowana dla $T_a = 25^{\circ}\text{C}$) dla czasu pracy 100.000h.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia parametr bez zmian z uwagi na obowiązek udzielenia długiej gwarancji oraz postawienia gwarancji jako kryterium poza cenowego co winno być wyznacznikiem dobrej jakości produktu.

Pytanie nr 6

Wnosimy o zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie uzyskania przez Wykonawcę zgody do prac na majątku ENEA i przeniesienie obowiązku uzyskania zgody wymiany i modernizacji oświetlenia przez Zamawiającego. Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, że spółka energetyczna ENEA Oświetlenie może być jednym z oferentów postępowania przetargowego, uzależnienie udziału innych Oferentów od ewentualnej zgody spółki ENEA Oświetlenie w sposób rażąco narusza Art. 16 ust. 1 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych poprzez nierówne traktowanie Wykonawców.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem ENEA Oświetlenie nie będzie brała udziału w postępowaniu przetargowym. Jednakże nawet gdyby brała udział w postępowaniu na etapie postępowania wszyscy wykonawcy są traktowani równo, gdyż zgoda (czy warunki realizacji zadania) nie są elementem dopuszczającym do postępowania, a kryterium oceny oferty stanowi cena i gwarancja, co w żaden sposób nie uprzywilejowuje wykonawcę ENEA Oświetlenie.

Pytanie nr 7

Prosimy o doprecyzowanie wymaganej przez Zamawiającego skuteczności świetlnej dla poszczególnych typów opraw. Zwracamy uwagę, że w „SWZ zmiana 05.04.2024 sig” zapisano wymaganą skuteczność świetlną dla opraw drogowych 120lm/W oraz 110lm/W dla naświetlaczy, natomiast w Wyjaśnieniach nr 1 Zamawiający wskazuje, że oprawy muszą posiadać skuteczność świetlną co najmniej 110lm/W.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zgodnie ze zmianą SWZ pootrzymuje stanowisko i określa wymaganą skuteczność świetlną dla opraw drogowych 120lm/W oraz 110lm/W dla naświetlaczy.

Pytanie nr 8

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez zapis opublikowany w Wyjaśnieniach nr 1 „oprawa musi charakteryzować się krzywą fotometryczną DW”. Zwracamy uwagę, że oznaczenie DW dla krzywej fotometrycznej jest charakterystyczne dla konkretnego producenta i powyższy zapis służy jedynie ograniczeniu uczciwej konkurencji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ w przypadku gdy pojawi się zapis odwołujący się do nazwy producenta lub poprzez parametr wskazuje producenta, należy przez to rozumieć produkt równoważny, w tym przypadku zapis krzywa

fotometryczna DW wskazuje sposób propagacji światła co dla opraw ulicznych jest istotne. Do właściwej oceny spełnienia warunku Wykonawca będzie zobligowany do złożenia deklaracji potwierdzającej osiągnięcie parametru krzywej rozsyłu.

Pytanie nr 9

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez zapis opublikowany w Wyjaśnieniach nr 1 „oprawa musi charakteryzować się krzywą fotometryczną DW”. Zwracamy uwagę, że oznaczenie DW dla krzywej fotometrycznej jest charakterystyczne dla konkretnego producenta i powyższy zapis służy jedynie ograniczeniu uczciwej konkurencji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Powtórzona treść zapytania. Odpowiedzi udzielono w Wyjaśnieniach Zamawiającego do pytania nr 8.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zastępca Burmistrza Dziwnowa