



GMINA MIEJSKA WĄGROWIEC  
62-100 Wągrowiec  
ul. Kościuszki 15 a  
Tel. 67 262-15-22, fax 67 262 03 25  
NIP 766-19-72-436  
REGON 570791282

IMK.271.5.2020

Wągrowiec, dnia 24 marca 2020 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu Kaliska 2 w Wągrowcu na podstawie art. 38 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania.

### Pytanie nr 1.

W SIWZie wskazana jest możliwość złożenia oferty na platformie i pocztą/osobiście. Czy Zamawiający wymaga żeby oferta została złożona zarówno na platformie i pocztą/osobiście, czy jest to opcjonalne, tj. wykonawca może złożyć ofertę na platformie LUB pocztą/osobiście?

### Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że oferty w przedmiotowym postępowaniu można złożyć w formie elektronicznej **lub** w formie pisemnej.

W formie elektronicznej oferty składane są za pośrednictwem Platformy zakupowej.

W formie pisemnej oferty składane są w oryginale osobiście lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

### Pytanie nr 2.

Jeżeli wykonawca składa ofertę na platformie, to czy oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem, czy złożona w formie skanu? Czy wadium w takim przypadku również ma być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy złożone w formie skanu?

### Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy wszystkie dokumenty wymagane SIWZ-em i wchodzące w skład oferty (np. plik PDF, ale nie skany wydrukowanych i podpisanych formularzy) należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Wadium w formie elektronicznej musi być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez jego wystawcę i dołączone musi być do składanej oferty.

### Pytanie nr 3.

Prosimy o wskazanie jakie systemy sterowania stosowane są w mieście Wągrowcu.

**Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający informuje, że na terenie miasta obowiązuje radiowy (fale długie) system sterowania oświetleniem ulicznym, a sterownik można nabyć tylko w ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. rejon Oświetleniowy Piła.

**Pytanie nr 4.**

Na czym będzie polegać nadzór archeologiczny przy realizacji niniejszej Inwestycji?

**Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający informuje, że wszystkie prace, zwłaszcza wykopy liniowe będą musiały być zgłoszone do jednostki wykonującej nadzór tj. Muzeum Regionalne w Wągrowcu i prowadzone pod ścisłym ich nadzorem na warunkach określonych w Pozwoleniu (w załączeniu). Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego pokrywa Zamawiający.

**Pytanie nr 5.**

W opisie technicznym nie ma żadnej informacji dotyczącej wycinki drzew, natomiast kosztorys ofertowy „Montaż linii kablowych n.n. z szafką oświetleniową i słupami oświetleniowymi” zawiera pozycję – „Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-22 cm” – szt. 22. Prosimy o potwierdzenie informacji, że zakres zamówienia obejmuje ścinanie drzew z karczowaniem pni. Jeżeli tak jest, to kto ponosi koszty decyzji administracyjnych w tym zakresie?

**Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający informuje, że wycinka drzew, o której mowa mieści się w przedmiocie zamówienia i należy uwzględnić ją kalkulacji oferty.

Koszty uzyskania decyzji pozwolenia na wycinkę drzew ponosi Zamawiający.

**Pytanie nr 6.**


Czy przy realizacji zamówienia jest konieczność robienia przewiertów pod drogami?

**Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający informuje, że nie będzie konieczności wykonywania przewiertów, jednak kable na przejściach poprzecznych dróg należy układać w rurach osłonowych.

**Niniejsze pismo staje się treścią SIWZ.**

Z poważaniem

**BERENDT**  
  
**Jarosław Berendt**