

# Protokół Kontroli Okresowej

Niniejszym zaświadcza się iż w dniu ..... sprawdzono działanie Systemu Detekcji Gazów  
W .....

Wykonano następujące czynności:

- sprawdzono poprawność podłączenia i montażu urządzeń produkcji Atest Gaz,
- sprawdzono działanie czujnika gazu po podaniu gazu wzorcowego,
- sprawdzono działanie jednostki sterującej po za symulowaniu stanu ostrzeżenia, alarmu,
- sprawdzono działanie sygnalizatora .....,
- sprawdzono działanie elektrozaworu.

## Jednostka Sterująca:

Nr seryjny .....

## Czujnik Gazu:

Nr seryjny .....

Nr seryjny .....

Stan urządzenia przed badaniami:

Ocena stanu po badaniu:

Protokół spisano w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Uwagi:

Wykonał	Data