

Giżycko, dn. 25.11.2021

Oznaczenie sprawy: PZOSiPO.241.2.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 18.11.2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul. Białostocka 3, 11- 500 Giżycko.

PYTANIE 1

Czy ze względu na przywołany stan Zamawiający będzie wymagał aby deska sportowa/ panel posiadała grubość min. 23 mm w tym warstwa wierzchnia/ dąb/ grubość min. 3,5 mm pokryta minimum 6-krotną warstwą lakieru utwardzonego UV?

ODPOWIEDŹ

Przywołane w projekcie parametry podłogi były traktowane jako przykładowe.

W celu podwyższenia wytrzymałości użytkowej wymaga się deski/panela warstwowego o min. grub. 23 mm w tym warstwa wierzchnia dąb o grub. min. 3,5 mm.

PYTANIE 2

Czy posadzka sportowa jako system winna spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 14904, przywołane w dokumentacji?

ODPOWIEDŹ

Tak, system posadzki sportowej powinien spełniać wymogi normy EN 14904:2006

PYTANIE 3

Czy posadzka sportowa ma posiadać certyfikat FIBA, przywołany w dokumentacji?

ODPOWIEDŹ

Tak, posadzka powinna posiadać certyfikat FIBA, poziom I.

PYTANIE 4

Czy system podłogi sportowej powinien posiadać płynną regulację wysokości w ramach systemu celem osiągnięcia poziomu posadzki uwzględnionej w dokumentacji projektowej?

ODPOWIEDŹ

System podłogi ma posiadać systemową regulację wysokości w celu zachowania projektowanego poziomu posadzki.