

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Opis	Zasilanie	Kontrolki napięcia	Ochronnik waryst. T2	Rozdz. pomocnicza	Rozdz. węzła ciepl.	Rozdz. fotowoltaiki	Rozdz. went. mech.	Rozdz. went. mech.	Wentylator dachowy wg projektu wentylacji	Platforma osobowa	Sterowanie koszy/kurtyny	
Moc [kW]/Prąd [A]	--	--	--	32,5 kW	3,8 kW	20 kW	5 kW	5 kW	0,3 kW	2,2 kW	2 kW	
Przewód	NHXH-J FE180/E90 5x35mm2	LgY 1,5mm2	LgY 16mm2	NHXMH 5x10mm2	NHXMH 5x6mm2	NHXMH 5x10mm2	NHXMH 5x6mm2	NHXMH 5x6mm2	NHXMH 5x2,5+2x1,5mm2 (sterowanie z czujników)	NHXMH 3x4mm2	NHXMH 3x4mm2	
Nazwa obwodu	RGppoż/RGS	--	--	RP0	RWC	RF	CWM1	CWM2	W1	P0	SK	

art projekt
ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.
Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna
NIP 591-163-58-00, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69

INWESTOR: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna

SKALA — —

INWESTYCJA:
BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3
dz. nr ewid. 128, 129, 130, obręb 09, miasto Kościerzyna

NR RYS. E-2

BRANŻA: ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

DATA 11.2020

Schemat rozdzielni RGS (ark. 1/8)

PROJEKTANT:
mgr inż. Łukasz Bobkowski
upr. nr POM/0006/POOE/13
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Marcin Błochowiak
upr. nr POM/0019/POOE/07
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych