

# ŹNACZENIA:



- Czujka optyczna dymu lub optyczno-temperaturowa



- Ręczny ostrzegacz pożarowy




- Przycisk górą-dół



- Sygnalizator akustyczny



- Centrala sterowania oddzieleniami pożarowymi 24V, 2x8A



- Siłowniki: oddymiania i napowietrzania

- Petla dozorowa/monitorująca, YnTKSY 1x2x0,8

- Linie sterujące, zasilające, kabel niepalny, HDGs

- Linia przycisków YTKSY 3x2x0,8

- Linia przycisków oddymiających HTKSH 4x2x0,8

art	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	
projekt	INWESTOR: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna	SKALA — —
	INWESTYCJA: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 dz. nr ewid. 128, 129, 130, obręb 09, miasto Kościerzyna	NR RYS. T-3
	BRANŻA: ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	DATA 11.2020
	Schemat instalacji oddymiania	
	PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Bobkowski upr. nr POM/0006/P00E/13 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Błochowiak upr. nr POM/0019/P00E/07 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	