



Numer obwodu	1	2	7	3	4	5	6	7	8	9	10
Opis	Zasilanie	Kontrolki napięcia	Ochronnik isk.-woryst.	Centr. oddymiania	Centr. oddymiania	Zasilanie RGS	Przyciski PWP	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Sterowanie ośw. zewnętrznym
Moc [kW]/Prąd [A]	PI:94,85 kW	--	--	0,3 kW	0,3 kW	--	--	0,3 kW	0,3 kW	0,3 kW	--
Przewód	NHXH-J FE180/E90 5x35mm ²	LgY 1,5mm ²	LgY 35mm ²	HDGS 3x2,5	HDGS 3x2,5	NHXH 5x35	HDGS 3x1,5	NHXMH 3x2,5mm ²	NHXMH 3x2,5mm ²	YKY 3x4mm ²	LGY 1,5mm ²
Nazwa obwodu	TG (szkoly)/R6ppoz	--	--	C01	C01	RGS	PWP 2szt.	OZ1	OZ2	OZ3	--

art	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. Strzelina 2, 85-400 Kościerzyna NIP 591-163-56-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 660 83 69	
projekt	Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna	SKALA ---
INWESTOR:		SKALA ---
INWESTYCJA:	BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 dz. nr ewid. 128, 129, 130, obręb 09, miasto Kościerzyna	NR RYS. E-1
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	DATA 11.2020
PROJEKTANT:	Schemat rozdzielni R6ppoz (ark. 1/2)	
mjr inż. Lukasz Bobkowski upr. nr POW/0006/PODE/13 w spec. instalacji w zakresie elek. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
SPRAWDZAJĄCY:		
mjr inż. Marcin Blochowick upr. nr POW/0019/PODE/07 w spec. instalacji w zakresie elek. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		