



Klasa izolacji: I
Stopień ochrony: IP30
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Typ: Podtynkowa
Ilość modułów: 12
Szerokość: 350 mm
Wysokość: 335 mm
Głębokość: 95 mm

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opis	Sterowanie ośw. sali	Sygn. stanu ośw. sali	Sterowanie ośw. sali	Sygn. stanu ośw. sali	Sterowanie ośw. sali	Sygn. stanu ośw. sali	Sterowanie ośw. sali	Sygn. stanu ośw. sali	Sterowanie ośw. sali	Sygn. stanu ośw. sali	Sterowanie ośw. sali	Sygn. stanu ośw. sali
Moc [kW]/Prąd [A]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Przewód	JZ-500HMH/Bit500H	JZ-500HMH/Bit500H	JZ-500HMH/Bit500H	JZ-500HMH/Bit500H	JZ-500HMH/Bit500H	JZ-500HMH/Bit500H	JZ-500HMH/Bit500H	JZ-500HMH/Bit500H	JZ-500HMH/Bit500H	JZ-500HMH/Bit500H	JZ-500HMH/Bit500H	JZ-500HMH/Bit500H
Nazwa obwodu	K26,K32,K38 w RGS	K26,K32,K38 w RGS	K27,K33,K39 w RGS	K27,K33,K39 w RGS	K28,K34,K40 w RGS	K28,K34,K40 w RGS	K29,K30,K31 w RGS	K29,K30,K31 w RGS	K35,K36,K37 w RGS	K35,K36,K37 w RGS	K41,K42,K43 w RGS	K41,K42,K43 w RGS

art	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. Strzelina 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-56-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 660 83 69	
projekt		
INWESTOR:	Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna	SKALA — —
INWESTYTOR:		NR RYS. E-6
BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3		DATA 11.2020
dz. nr ewid. 128, 129, 130, obręb 09, miasto Kościerzyna		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA		
Schemat rozdzielni SO		
PROJEKTANT:		
mjr inż. Lukasz Bobkowski		
upr. nr POW/006/POE/13		
w spec. instalacji w zakresie elek. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
SPRAWDZAJĄCY:		
mjr inż. Marcin Blochowick		
upr. nr POW/0019/POE/07		
w spec. instalacji w zakresie elek. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		