

Wągrowiec, dnia 5 października 2023 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)

W związku z pisemnym wnioskiem Wykonawcy, złożonymi w dniu 5 października br. na stronie prowadzonego postępowania, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego, udzielam wyjaśnienia na poniższe zapytanie:

Pytanie :

Po przeanalizowaniu odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 2.10.2023 proszę o informacje czy Zamawiający wymaga usunięcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem. W celu zapewnienia uczciwej konkurencji proszę o udzielenie odpowiedzi pomimo zadania pytania po terminie. W przypadku potrzeby usunięcia tej warstwy głębokość korytowania wyniesie 52 cm a co za tym idzie będzie trzeba zwiększyć ilość dostarczonej ziemi co jest istotnym kosztem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Przedmiar robót przy rozliczaniu ryczałtowym jest pomocniczy. Wykonawca może z projektu wykonawczego/wyjaśnień do treści SWZ określić potrzebne nakłady rzeczowe.

Zamawiający zawiadamia, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Biorąc to pod uwagę w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca ma wykonać roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ, na podstawie których oblicza cenę oferty. Przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego, wskazujący m.in. podstawy do ustalania cen jednostkowych robót, ma charakter pomocniczy dla sporządzenia oferty i oszacowania jej ceny. Mając powyższe na uwadze Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie korekt co do pozycji przedmiarowych.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w wycenie należy uwzględnić usunięcie warstwy gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm i zastąpić ją gruntem rodzimym. Ponadto Zamawiający informuje, że głębokość korytowania wynosi **44 cm** [52 cm – 8 cm (grubość zdjętej płyty granitowej)].

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zostaje udostępnia bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wyjaśnienie SWZ jest wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Burmistrza Miasta Wągrowca

/-/ Jarosław Berendt