

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr MKUO ProNatura ZO/21/24

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Nazwa zamówienia: Czyszczenie hydrauliczne wymiennika dym/dym w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

2. Szczegółowy Opis Zamówienia:

Czyszczenie hydrauliczne (metodą ciśnieniową bez preparatów chemicznych, tylko za pomocą ciepłej wody) przestrzeni rurkowej i międzyrurkowej wymiennika dym/dym na obu liniach spalania odpadów. Każdy wymiennik składa się z dwóch pakietów rurek. Czyszczenie będzie się odbywać podczas postojów planowanych lub awaryjnych poszczególnych linii spalania, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Na przeprowadzone prace muszą zostać wydane przez Zamawiającego stosowne pozwolenia wynikające z wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w ZTPOK. Osad znajdujący się wewnątrz przestrzeni rurkowej składa się głównie z chlorku amonu, który bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Rurki wymiennika wykonane z PTFE (teflon). Każdy wymiennik posiada 1440 rurek, użyta do czyszczenia woda może mieć max 6 barów i 90 stopni Celsjusza.

Nie należy stosować wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących, ponieważ usuwany osad może uszkodzić rurki PTFE. Nawet w przypadku dużego nagromadzenia osadów, nigdy nie używać narzędzi takich jak płaski pręt, szczotka stalowa, itp., ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie okładziny korpusu lub rurek PTFE.

W ramach umowy zawartej w postępowania usługa będzie realizowana maksymalnie 8 razy.

3. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2024

4. Kryterium oceny ofert: cena 100 %

5. Termin płatności: do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wpłaci należność na numer rachunku Wykonawcy podany na fakturze.

6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Dominika Staroń-Kołodziej, e-mail: d.kolodziej@pronatura.bydgoszcz.pl, tel. 695 653 219

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej.

7. Ofertę prosimy złożyć do: **09 lutego 2024 r.** do godziny **23:59** na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.
8. Załączony projekt umowy podlega negocjacji przed terminem składania ofert.
9. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).
10. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
11. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na stronie internetowej <https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/zamowienia/regulaminy>.

Zatwierdzono:

/-/ Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu

/-/ Barbara Jeruzal – Prokurent Spółki