

Bobrowice, dnia 23.08.2024r.

ZPR.271.7.2024

Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla południowej części Gminy Bobrowice – Etap I”.

Wyjaśnienie Nr 2 SWZ i Zmiana (2) SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz.1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

„W dokumentacji przetargowej zaproponowane zostały oczyszczalnie, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach, niezgodnych z dokumentacją PFU?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania technologii obrotowych złóż biologicznych.

Pytanie 2:

„W dokumentacji zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z GRP. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton lub zbiorniki składane?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innych materiałów zbiorników.

Pytanie 3:

„Czy zamawiający dopuszcza oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych, które są niesprawdzone, tj. dla minimalnej wielkości 750 RLM i nie funkcjonują na innych obiektach dłużej niż trzy lata, na dzień składania oferty w podobnej wielkości? Warunek ten zabezpieczyłby zamawiającego przed rozwiązaniami prototypowym, które są niesprawdzone oraz nieskuteczne.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dostawca technologii był sprawdzony, a oferowane rozwiązanie dostawcy miało co najmniej dwa obiekty referencyjne działające minimum 3 lata na dzień składania oferty. Zamawiający tym sposobem chce przestrzec się przed rozwiązaniem niesprawdzonym.

Pytanie 4

„proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisem w SWZ i formularzu ofertowym, dotyczącym konieczności odbycia wizji lokalnej w terenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej – zgodnie z pkt.13 Załącznika nr 1 do SWZ tj. formularzem Oferty. **Potwierdzeniem dokonania wizji jest wyłącznie oświadczenie wykonawcy składane w ramach formularza Oferty.**

Działając na podstawie art. 286 ust.3 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz.1605 ze zm.),
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 28 sierpnia 2024r.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ i wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia jego zapisów przy sporządzaniu oferty.

WÓJT
Wojciech Wąchoła
Wojciech Wąchoła