

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR : **Gmina Miejska Kościan**
Kościan 64-000, Al. Kościuszki 22

OBIEKT : **Budynek szatniowo-sanitarny**
przy stadionie KAT.V

ADRES : **Kościan, ul. Maya 26;**
działka nr 1829/4; obręb ew. Kościan;
jednostka ew. Kościan

OPRACOWAŁ : **tech. bud. Marian Kubiak**
upr.bud. 247/75/Pw

Kościan, styczeń 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z DZ. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r

1.1 OBIEKT: BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY STADIONIE

1.2 INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOŚCIAN
Kościan 64-000, Al. Kościuszki 22

1.3 LOKALIZACJA: 64-000 Kościan, ul. Maya 26; działka nr 1829/4

1.4 PROJEKTANT : tech. bud. Marian Kubiak
ul. Kruszeńskiego 31, 64-000 Kościan
Nr upr. 247/75/Pw,

1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie. Obiekt zlokalizowanego jest na działce nr 1829/4, położonej w Kościanie na stadionie im. Henryka Tomkiewicza, przy ulicy Maya 26.

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót zamierzonej inwestycji obejmuje wykonanie rozbiórki istniejącej ścianki działowej w pomieszczeniu WC i wykonania nowej oraz na przebudowie otworów drzwiowych w celu spełnienia przepisów techniczno-budowlanych.

W pierwszej kolejności zostaną wykonane następujące prace związane z rozbiórką:

- Odtączenie istniejących instalacji wewnątrz w pomieszczeniu nr 4
- Rozbiórka armatury sanitarnej, rur wodno- kanalizacyjnych i co
- Rozbiórka lamp i gniazd
- Rozbiórka płytek, posadzek, paneli oraz podłóży pod posadzką
- Rozbiórka istniejących drzwi i parapetu pod okiennego
- Wykucie bruzd pod osadzenie nowych nadproży drzwiowych
- Rozbiórka ścianki działowej w pom. WC
- Przekucia i poszerzenie otworów drzwiowych
- Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
- Wykonanie tynków wewnętrznych
- Montaż stolarki drzwiowej
- Roboty wykończeniowe – posadzka ,balustrady

- Wykonanie posadzki cementowej wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi i cieplnym
- Prace wykończeniowe – malarskie i płytki
- Wykonanie instalacji elektrycznej
- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i co
- Wykonanie nowej stolarki drzwiowej

3.0 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

Działka stanowiąca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana obiektem szatniowo-sanitarnym oraz stadionem i trybunami, a także uzbrojona w wodę, energię elektryczną, gaz i kanalizację sanitarną oraz deszczową. Teren jest płaski częściowo utwardzony. Wjazd na teren działki z drogi publicznej ul. Maya i Bączkowskiego.

4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie zdrowia stanowić mogą następujące etapy prac:

- Rozbiórka istniejących ścian , przekucia otworów
- Roboty posadzkowe i uszczelniające

5.0 ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

W celu zapobieżenia powstania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na:

- Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób przebywających na terenie
- Zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy

Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie placu budowy poprzez:

- Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do pomieszczeń

W czasie wykonywania robót budowlanych szczególną uwagę zwrócić należy na właściwe zabezpieczenie następujących faz prac budowlanych:

- Montaż deskowania tarasu, zbrojenia - zabezpieczenie strefy rozładunku elementów i montażu, zabezpieczenie przed upadkiem poprzez balustrady
- Roboty wykończeniowe tarasu – zabezpieczenie strefy rozładunku ochrona przed upadkiem poprzez balustrady i pasy zabezpieczające.

- Tynkowanie ścian i sufitów – zabezpieczenie przed upadkiem poprzez balustrady
- Wykopy fundamentowe – zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem i wpadnięciem pracownika
- Montaż konstrukcji balustrad tarasu – zabezpieczenie przed upadkiem poprzez balustrady
- Teren wykonywanych robót należy wygrodzić przegrodami stałymi, wykonać przejścia dla pieszych z ewentualnymi zadaszeniem nad wejściem i odgrodzeniem, oznakować tablicami ostrzegawczymi z napisem „Uwaga! Roboty na wysokości” oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Rusztowania należy zabezpieczyć siatkami.

Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ,instrukcjami montażu i innymi przepisami.