

Włączyć w istniejącą instalację kanalizacyjną
za pomocą studzienki Ø425

Legenda:

- przewód kanalizacji sanitarnej
- rurociąg zimnej wody
- rurociąg ciepłej wody użytkowej
- tuleja ochronna

UWAGA

- Dopuszcza się zmianę trasy przewodów w przypadku kolizji budowlanych.
- W trakcie robót należy zweryfikować rzędne i dostosować spadki do stanu istniejącego.
- Wszystkie rurociągi przedtłoczące przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych o średnicy min 5 cm większej od przewodu wprowadzanego.
- Rurociągi wodociągowe prowadzić w posadzce.



Bateria prysznicowa samozamykająca się z wbudowanym mieszaczem wody zimnej i ciepłej w głowicy, z płynnie regulowanym czasem wypływu wody, z możliwością całkowitej blokady wypływu wody, ścienna, podtynkowa, przyłącza mosiężne - półśrubunki 1/2", wysokość montażu h=110-130 cm nad poziomem posadzki, wysokość montażu wylewki prysznicowej h=±180 cm nad poziomem posadzki - istniejące wymienione

Odwodnienie linowe L=100 cm, 3 szt

Mieszacz c.w.u.z zaworem zwrotnym, filtrem Ø3/4", zakres regulacji 20-65°C, pma=x=10bar, Tmax=85°C, z samoczynnym systemem antyoparzeniowym, zlokalizowany w szafce ściennej zamykanej na klucz

Podgrzewacz wody o pojemności 150 litrów, z grzałką elektryczną o mocy 2kW, regulacja temperatury w zakresie 30-80°C, z anodą magnezową

Włączyć w istniejącą instalację wodociągową

Investor	Gmina Miejska Kościan, Al. Kościuszki 22;	Nazwa rysunku	RZUT PRZYZIEMI	Nr rys.	IS-01
Obiekt	Przebudowa pomieszczenia szatniowo - sanitarne nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie	Projektant branża sanitarna:			
Adres	Kościan, ul.Maya 26, dz.nr1829/4, ob.Kościan	tech. bud. Marian Kubiak upr. nr.: 24775/Pw			
Data	14/01/2021	Skala	1:50	Pieczęć i podpis	