



zasilanie dla podgrzewacza
wysokość montażu dostosować do urządzenia

podgrzewacz elektryczny	o poj. V=120dm ³
o moc grzałki min. 2000W	

- LEGENDA:
- OPRAWA NATYKNKOWA LED 50W 5250lm 4000K IP65
 - OPRAWA NATYKNKOWA LED 40W 4200lm 4000K IP65
 - ZASILANIE WENTYLATORA MECHANICZNEGO 1-FAZOWEGO
 - ŁĄCZNIK ZMIENNY SZCZELINY
 - Gniazdo pol. z uziem. BRYZGO. IP44

UWAGA

1. Układ pracy instalacji: TN-S;
2. Środek ochrony: samoczynne wyłączenie zasilania;
3. Szczegółową lokalizację urządzeń uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem;
4. Rozbudowa istniejącej tablicy elektrycznej TE;
5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi;
6. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z koordynacją międzybranżową.

Investor	Gmina Miejska Kościan, Al. Kościuski 22. 64-000 Kościan	Nazwa rysunku INSTALACJA ELEKTRYCZNA	Nr rys. E1
Obiekt	Przebudowa pomieszczenia szatniowo - sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie	Projektant branży elektryczna :	
Adres	Kościan, ul.Maya 26, dz.nr1829/4, ob.Kościan		
Data	14/01/2021	Skala 1:50	Pieczątka i podpis