



Wałbrzych, dnia 9 stycznia 2024 roku

WOS.272.1.1.2024

## Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej nr 3367 D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór**

W związku z zapytaniem z dnia 08.01.2024 r. o następującej treści:

„1) W projekcie umowy jest zapis o kładce dla pieszych, natomiast nie ma jej w przedmiarze.

2) Która pozycja kosztorysu zawiera wykonanie warstwy ochronnej dla izolacji termozgrzewalnej?

Proszę o wyjaśnienie w/w zagadnień”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia:

### **Ad. 1**

Koszt kładki dla pieszych wraz z projektem technologicznym należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 26.

### **Ad. 2**

Dopuszcza się zastosowanie innej technologii hydroizolacji płyty pomostowej odpornej na obciążenia technologiczne. W przypadku papy termozgrzewalnej należy zabezpieczyć ją asfaltem lanym wraz z przeciwnospadkami i dylatacją bitumiczną w strefie dojazdowej.

Koszt hydroizolacji płyty pomostowej (wraz z zabezpieczeniem technologicznym jeżeli wymagane) należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 69.

**STAROSTA**

**Krzysztof Kwiatkowski**