



#### OZNACZENIA:

- 1 - Kształtka przejściowa PE/stal (ø50/DN40)
- 2 - Kurek kulowy DN40
- 3 - Złączka redukcyjna DN40/DN32
- 4 - Wodomierz DN32 Q3=10m<sup>3</sup>/h, Q4=12,5m<sup>3</sup>/h  
(z typowymi łącznikami)
- 5 - Zawór antyskażeniowy BA dn40

#### UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
2. Rzędność wjazdu studni wodomierzowej dostosować do rzędnej drogowej.
3. Przewody i armaturę zaizolować otuliną z polietylenu typu Thermaflex FRZ o grubości min. 40mm.
4. Podpory pod zestaw wodomierzowy wykonać z kształtowników stalowych.
5. Stosowane stopnie złączowe żeliwne powinny spełniać wymogi normy PN-64/h-74086 lub normy DIN 1211. Stopnie zamocować mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej nie przekraczającej 300mm.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ  
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY  
SPORTOWEJ W CZARNYM BORZE

ADRES

ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bór

NR PROJEKTU

380

NR DZIAŁEK

działka nr 400/2, 394/47,  
obręb 0002 Czarny Bór

INWESTOR

Gmina Czarny Bór  
ul. Główna 18  
58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA

isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z O.O.  
ul. Mosiężna 27, lok.8 53-441 Wrocław  
t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492  
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba  
grupa projektowa

OPRACOWAŁ:

INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Elżbieta Bester

116/79/WBPP

SPRAWDZAJĄCY:

INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Agata Podgórn

248/02/DUW

RYSunEK

ZESTAW WODOMIERZOWY

DATA  
02.2021

SKALA  
1:20

NR RYSUNKU

380PWIS

NR PROJEKTU STADIUM

BRANŻA

IS

1:20

NR RYS.

380PWIS

BRANŻA

STADIUM

PW

1:20

NR RYS.

380PWIS

BRANŻA

RODZ. RYS.

NR RYS.

REWIZJA

Z 07 A