

Kraków, dn. 03.10.2022 r.

L.dz.DZP-291-3854/2022

**Do  
Uczestników postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. „Prace remontowe w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”, nr zamówienia: **DZP-291-3854/2022**

- I. Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że dnia 29 września 2022 r. wpłynął wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.
1. **Pytanie 1:**  
*Rolety zewnętrzne mają być sterowane silnikiem na wyłącznik ścienny czy pilota?*  
**Odpowiedź zamawiającego:**  
Na wyłącznik ścienny.
2. **Pytanie 2:**  
*Rolety materiałowe – wymagany materiał podgumowany nie przepuszczający światła czy taki który zasłoni przed promieniami światła a w pomieszczeniu dalej będzie widno?*  
**Odpowiedź zamawiającego:**  
Rolety materiałowe (wewnętrzne) powinny być wykonane z materiału przepuszczającego światło.
- II. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia zgodnie z poniższym.
1. Zakres zamówienia zostaje rozszerzony o montaż posadzki winylowej w pomieszczeniu nr 306 – 308.
- 1) Załącznik nr 5 zostaje uzupełniony o dodatkowy przedmiar robót.
- 2) Wymagania dotyczące materiałów:
- a) Posadzka:  
Panele winylowe gr. 3 mm, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.  
Wymiary paneli:  
- szerokość od 150 do 190 mm  
- długość od 1000 do 1220 mm  
- antypoślizgowość R10  
- światłoodporność  $\geq 6$   
- klasa ścieralności – grupa T wg EN 649 lub normy równoważnej  
- nacisk punktowy  $\leq 0,05$  mm  
- stabilność wymiarów  $\leq 0,1\%$  max
- b) Klej do posadzki  
Klej do wykładzin i paneli winylowych, nie zawierający chloru.
- c) Cokolik

Cokolik z wyprofilowanej listwy aluminiowej, anodowanej, klejonej do ściany.  
Wysokość cokolika 8 cm. Narożniki i łączenia listew przy pomocy systemowych elementów.

2. Załącznik nr 6 zostaje uzupełniony o dodatkowy rysunek nr 7 (rolety okienne).

W związku z wprowadzonymi zmianami termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 11.10.2022 r. do godziny 09:00, otwarcie ofert nastąpi 11.10.2022 r. o godzinie 10:00.

Z uwagi na zmianę terminu składania ofert, zmianie ulega również termin związania ofertą określony w rozdz. XIV pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia – Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 09.11.2022 r.

**Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

DYREKTOR  
ds. technicznych  
*mgr inż. Artur Szymacha*